

**Автономная некоммерческая организация
Дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Промышленная безопасность»**

УТВЕРЖДАЮ

Принята на заседании педагогического совета

Протокол № 5 от 24 июня 2026 г.

Директор
АНО ДПО «Промбезопасность»
О.А. СМУШКО
«26» июня 2026 г.

М.П.

Р е г . № **Р П / Д П О - 1 3 - 2 6**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
ЗАЩИТЫ, В КОТОРЫХ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ 50 И
БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ, ОТНЕСЕННЫХ К
КАТЕГОРИЯМ ПОВЫШЕННОЙ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ,
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ, ПОЖАРООПАСНОСТИ»**

г. Краснодар, 2026 г.

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.	Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы	3
1.1	Общая характеристика программы	3
1.2	Нормативно-правовые основания разработки программы	3
1.3	Цели и задачи реализации программы	4
1.4	Планируемые результаты обучения	4
2.	Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий	5
2.1	Учебный план программы	5
2.2	Учебно-тематический план программы	6
2.3	Календарный учебный график	10
2.4	Рабочая программа учебных дисциплин	12
2.5	Условия реализации программы	24
2.6	Оценка качества освоения программы	27
3.	Список литературы	28
	Приложение № 1 Фонд оценочных средств промежуточного контроля знаний	29
	Приложение № 2 Фонд оценочных средств итогового контроля знаний	47

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ

Организация - разработчик:

Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Промышленная безопасность» (АНО ДПО «Промбезопасность»)

Взамен: программы Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Обучение руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности», утвержденной 07.07.2023 г.

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1 Общая характеристика программы

Вид программы: Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) (далее ДПП)

Наименование: Повышение квалификации для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность»

Срок освоения (объем) программы 24 академических часа

Период освоения (продолжительность обучения) 3 (три) календарных дня

Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Особенности организации образовательного процесса:

- организационные формы обучения - групповые, индивидуальные;
- режим занятий – 8 (академических) часов в день, продолжительность академического часа 45 минут.

Категория слушателей:

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (далее - слушатели), имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, к которым относятся руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо назначенные ими лица.

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку освоившим часть дополнительной профессиональной программы или отчисленным, выдается справка об обучении и о периоде обучения по установленному образцу.

1.2. Нормативно-правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с нормами:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки России от 24 марта 2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»

Контур.Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- «Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 г. N 1678

- Приказа МЧС от 5 сентября 2021 г. N 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»

- Профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2021 г. N 696н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 г., регистрационный N 65774)

1.3 Цель и задачи реализации программы

Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате обучения слушатели должны знать:

требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;

перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.

В результате обучения слушатели должны уметь:

пользоваться первичными средствами пожаротушения;

анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

действовать в случае возникновения пожара.

В результате обучения слушатели должны владеть:

практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования;

навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

Контур.Крипто

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"

Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы

2.1 Учебный план программы

Учебный план определяет перечень, последовательность, общую трудоемкость дисциплин и формы контроля знаний.

Время, отводимое на промежуточный контроль знаний, включается в общий объем часов, запланированных на освоение соответствующей темы (модуля, дисциплины). Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком и настоящим учебным планом.

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час.	Аудиторные занятия			Дистанционные занятия			СРС*, час.	Форма контроля	
			Всего, час	из них		Всего, час	из них			Промежуточная аттестация	Итоговая аттестация
				лекции	практ. занятия, семинары		Работа с дистанцион- ным контентом	практ. занятия, семинары			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Вводный модуль Общие вопросы организации обучения	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2.	Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности	2	2	1	1	-	-	-	-	+	-
3.	Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности	4	-	-	-	3	3	-	1	+	-
4.	Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	6	-	-	-	4	4	-	2	+	-
5.	Модуль 4. Система предотвращения пожаров	2	-	-	-	-	-	-	2	+	-
6.	Модуль 5 Системы противопожарной защиты	8	6	3	3	-	-	-	2	+	-
Итого:		23	8	4	4	7	7	-	7		
Итоговая аттестация		1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Всего:		24							-		

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

2.2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час.	Аудиторные занятия			Дистанционные занятия			СРС*, час.	Форма контроля	
			Всего, час	из них		Всего, час	из них			Промежуточная аттестация	Итоговая аттестация
				лекции	практ. занятия, семинары		Работа с дистанцион- ным контентом	практ. занятия, семинары			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Вводный модуль Общие вопросы организации обучения	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2.	Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности	2	2	1	1	-	-	-	-	+	-
2.1	Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-		
2.2	Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
2.3	Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-		
2.4	Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
2.5	Тема 1.5. Практические занятия	1	1	-	1	-	-	-	-		
3.	Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности	4	-	-	-	3	3	-	1	+	-
3.1	Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-		
3.2	Курсовое проектирование. Аккредитация	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-		

Контур Крис 2.0

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Оле. Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3	Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5		
3.4	Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-		
3.5	Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-		
3.6	Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5		
4.	Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	6	-	-	-	4	4	-	2	+	-
4.1	Тема 3.1. Классификация пожаров	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-		
4.2	Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-		
4.3	Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-		
4.4	Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5		
4.5	Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5		
4.6	Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-		
4.7	Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны	0,3	-	-	-	0,3	0,3	-	-		
4.8	Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснаб. и отопления	0,5	владелец	-	-	0,5	0,5	-	-		

Контур Критто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

АНО ДПО "ТРЕМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.9	Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам	2	-	-	-	1	1	-	1		
5.	Модуль 4. Система предотвращения пожаров	2	-	-	-	-	-	-	2	+	-
5.1	Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды	-	-	-	-	-	-	-	1		
5.2	Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания	-	-	-	-	-	-	-	1		
6.	Модуль 5 Системы противопожарной защиты	8	6	3	3	-	-	-	2	+	-
6.1	Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-		
6.2	Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
6.3	Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-		
6.4	Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	0,5	0,3	0,3	-	-	-	-	0,2		
6.5	Тема 5.5. Система противодымной защиты	0,5	0,2	0,2	-	-	-	-	0,3		
6.6	Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков	0,5	0,2	0,2	-	-	-	-	0,3		
6.7	Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага	0,1	0,1	0,1							

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.8	Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	0,5	0,3	0,3	-	-	-	-	0,2		
6.9	Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	1	0,5	0,5	-	-	-	-	0,5		
6.10	Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
6.11	Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2		
6.12	Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий	0,5	0,2	0,2	-	-	-	-	0,3		
6.13	Тема 5.13. Практические занятия	3	3	-	3	-	-	-	-		
Итого:		23	8	4	4						
Итоговая аттестация		1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Всего:		24							-		

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

2.3. Календарный учебный график

Общее количество часов по программе – 24 академических часов

Количество учебных недель – 1 (одна)

Количество учебных дней – 3 (три)

Количество учебных часов в день – 8 академических часов

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора групп на обучение.

При поступлении заявления от обучающегося об обучении по индивидуальному учебному плану – индивидуальный план и учебный календарный график к нему разрабатывается отдельно.

День обучения	Номер темы	Аудитор. час, в том числе		Дистанц. занятия, час, в том числе		СРС, час	Всего ак. часов
		лекции	практич. занятия	Работа с дистанционным контентом	практич. занятия, семн.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Первый день ¹⁾	Вводный модуль	-	-	1	-	-	1
	Модуль 1. Тема 1.1.	0,1	-	-	-	-	0,1
	Тема 1.2.	0,2	-	-	-	-	0,2
	Тема 1.3	0,5	-	-	-	-	0,5
	Тема 1.4	0,2	-	-	-	-	0,2
	Тема 1.5/ПА	-	1	-	-	-	1
	Модуль 2. Тема 2.1	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 2.2	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 2.3	-	-	0,5	-	0,5	1
	Тема 2.4	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 2.5	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 2.6/ПА	-	-	0,5	-	0,5	1
	Модуль 3. Тема 3.1	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 3.2	-	-	0,5	-	-	0,5
Второй день	Тема 3.3	-	-	0,2	-	-	0,2
	Тема 3.4	-	-	0,5	-	0,5	1
	Тема 3.5	-	-	-	-	0,5	0,5
	Тема 3.6	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 3.7	-	-	0,3	-	-	0,3
	Тема 3.8	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 3.9/ПА	-	-	1	-	1	2
	Модуль 4. Тема 4.1	-	-	-	-	1	1
	Тема 4.2/ПА	-	-	-	-	1	1
	Модуль 5. Тема 5.1	0,3	-	-	-	-	0,3
	Тема 5.2	0,2	-	-	-	-	0,2
	Тема 5.3	0,5	-	-	-	-	0,5
Третий день	Тема 5.4	0,3	-	-	-	0,2	0,5
	Тема 5.5	0,2	-	-	-	0,3	0,5

Контур.Крипто

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смирнов Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b6a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

Тема 5.6	0,2	-	-	-	0,3	0,5
Тема 5.7	0,1	-	-	-	-	0,1
Тема 5.8	0,3	-	-	-	0,2	0,5
Тема 5.9	0,5	-	-	-	0,5	1
Тема 5.10	0,2	-	-	-	-	0,2
Тема 5.11	-	-	-	-	0,2	0,2
Тема 5.12	0,2	-	-	-	0,3	0,5
Тема 5.13/ПА	-	3	-	-	-	3
Итоговая аттестация: итоговое тестирование	1	-	-	-	-	1

¹⁾Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение

ПА – промежуточная аттестация.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

2.4. Рабочие программ учебных дисциплин

Рабочие программы учебных содержат перечень тем, а также рассматриваемых в них вопросов с учетом их трудоемкости.

Наименование тем дисциплины программы	Содержание учебного материала	Объем, час
1	2	3
Вводный модуль Общие вопросы организации обучения		
	Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Организация учебного процесса. Расписание занятий. Режим питания. Противопожарный инструктаж	1
Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности		
Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности	Лекция Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности. Правоприменительная практика в области пожарной безопасности	0,1
Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности	Лекция Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности. Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкции о порядке действий при пожаре. Права и обязанности работников организации по созданию объектов подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности. Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с	0,2

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер 023836820074b29a654a3a93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	законодательством Российской Федерации. Виды ответственности	
Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте	Лекция Правила противопожарного режима в Российской Федерации Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения. Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре. Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях	0,5
Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности	Лекция Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды. Цели, задачи, порядок проведения обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Подготовка лиц, осуществляющих деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала. Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях	0,2

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
 Онушко Олег Александрович
 серийный номер 023835b8a0014b29ab54a3e93366a324898
 срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

1.5. Практические занятия	Практические занятия Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объекта защиты в целом (отдельных участков). Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности в организации. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала. Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.	1
---------------------------	---	---

Промежуточная аттестация Зачет

Фонд оценочных средств – приложение № 1.1 к программе

Всего часов		2
Модуль 2 Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности		
Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	Теоретические занятия Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности	0,5
Тема 2.2. Аккредитация	Теоретические занятия Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, права и обязанности ее участников	0,5
Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)	Теоретические занятия Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска	0,5
	Самостоятельная работа Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Цели и задачи аудита и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска	0,5
Тема 2.4. Федеральный	Теоретические занятия	0,5

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

срок действия

06.06.2025 - 06.09.2026

государственный пожарный надзор	Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора. Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	
Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности	Теоретические занятия Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности	0,5
Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности	Теоретические занятия Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий	0,5
	Теоретические занятия Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности	0,5

Промежуточная аттестация Зачет

Фонд оценочных средств – приложение № 1.2 к программе

Всего часов	4
-------------	---

Модуль 3 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Тема 3.1. Классификация пожаров	Теоретические занятия Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения	0,5
Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию	Теоретические занятия Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности.	0,5

Контур.Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

электрооборудованию зданий, сооружений	Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5	
Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений	Теоретические занятия Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее вторичных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического электричества. Средства коллективной и индивидуальной защиты	0,2
Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений	Теоретические занятия Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования к системам вентиляции и противодымной защиты. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).	0,5
	Самостоятельная работа Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов	0,5
Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и	Самостоятельная работа Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами	0,5

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

срок действия

06.06.2025 - 06.09.2026

подъездам зданий и сооружений	местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории	
Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	Теоретические занятия Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты	0,5
Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны	Теоретические занятия Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений	0,3
Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления	Теоретические занятия Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5	0,5
Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам	Теоретические занятия Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ	1

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

срок действия

06.06.2025 - 06.09.2026

	работ <6>. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования	
	Самостоятельная работа Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ. Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ. Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требование пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.	1

Промежуточная аттестация Зачет

Фонд оценочных средств – приложение № 1.3 к программе

Всего часов	6
-------------	---

Модуль 4 Система предотвращения пожаров

Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды	Теоретические занятия Цель создания систем предотвращения пожаров. Требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	1
Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее)	Теоретические занятия Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений	1

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

сериальный номер

срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"

(или внесения в нее) источников

серийный номер 623836830014b29ab5433e93366a324898

06.06.2025 - 06.09.2026

источников зажигания	параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.	
Промежуточная аттестация Зачет		
Фонд оценочных средств – приложение № 1.4 к программе		
Всего часов		2
Модуль 5 Системы противопожарной защиты		
Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара	Лекция Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта. Порядок разработки и согласования проектной документации на системы обеспечения противопожарной защиты	0,3
Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре	Лекция Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения	0,2
Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Лекция Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации. Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану	0,5

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец АНО ДПО ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ
серийный номер 0238368400746.2946543369336633.24898

срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	(схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией	
Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	Лекция Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Проведение тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала Самостоятельная работа Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения. Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре	0,3
Тема 5.5. Система противодымной защиты	Лекция Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции Самостоятельная работа Проведение приемосдаточных испытаний систем	0,2
		0,3

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"

Сергей Владимирович Альбертович

Серийный номер 023036600014629ab54a3e93366a32409b

срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления	
Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков	Теоретические занятия Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций. Требования к обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 Самостоятельная работа Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства огнезащиты строительных конструкций. Противопожарные преграды. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными документами к заполнению проемов в противопожарных преградах. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов.	0,2
Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага	Лекция Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5	0,1
Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	Лекция Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания Самостоятельная работа Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам	0,3
Тема 5.9. Системы	Лекция	0,2
		0,5

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер 0238358200f4b29ab54a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1 - Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения. Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации	
	Самостоятельная работа Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов системы пожарной сигнализации (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей). Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения	0,5
Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию	Лекция Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию	0,2
Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения	Самостоятельная работа Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных	0,2

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Михайлович

Сертификатный номер 023035b0a0014b29ab54a3e9336ca32409b

06.06.2025 - 06.09.2026

	документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода	
Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий	Лекция Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений - пожарным лифтам. Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара	0,2
	Самостоятельная работа Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).	0,3
Тема 5.13. Практические занятия	Практическое занятия 1. Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар".	1
	Практическое занятия 2. Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.	1
	Практическое занятия 3. Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.	1
Промежуточная аттестация Зачет		
Фонд оценочных средств – приложение № 1.5 к программе		
Всего часов		8

Контур Крипто

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

2.5 Условия реализации программы

Условия реализации Программы должны обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования и локальных актов образовательной организации, исходя из программы обучения.

2.5.1 Материально-технические и учебно-методические условия

Программа обеспечивается учебной литературой, методическими пособиями, нормативно-технической документацией, электронными образовательными ресурсами и доступом к сети «Интернет».

Включает в себя:

- Учебные планы.
- Рабочие программы дисциплин (модулей).
- Методические рекомендации для преподавателей и слушателей.
- Комплекты оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.
- Материалы для самостоятельной работы слушателей.
- Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных программ;
- Положение об итоговой аттестации слушателей;
- Инструкция для преподавателей по работе в системе дистанционного обучения;
- Инструкция для слушателей по работе в системе дистанционного обучения.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием, техническими средствами обучения, с использованием современных информационных технологий.

Оборудование учебных кабинетов:

- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-методических документов;
- наглядные пособия (схемы, плакаты, макеты);
- видеофильмы;
- раздаточный материал в виде схем и рисунков для выполнения практических работ

Технические средства обучения:

- переносное мультимедийное оборудование;
- учебные пособия на электронных носителях.

Реализация программы профессиональной подготовки предполагает обязательные практические занятия.

Программа ДПП частично реализуется с применением дистанционных образовательных технологий. Учебно-методические материалы по всем дисциплинам программы ДПП (лекции, нормативные документы, методические документы) представлены в системе дистанционного обучения «СДОПРОФ» <https://cdoprof.com/>.

Самостоятельные занятия направлены на закрепление и расширение учебного материала, развитие творческого мышления слушателей и формирование устойчивых знаний и умений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты.

При изучении материала программы предусматриваются следующие виды самостоятельной работы слушателей:

- обучение с помощью компьютерной обучающе-контролирующей системы;
- самостоятельное изучение нормативных правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, рекомендованной литературы, документов административной и судебной практики;

Контур.Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Альбертович
02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- получение консультаций по нормативно- правовой и технической документации, регламентирующей вопросы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты.

Обучение может проходить по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и локальным нормативным актом образовательной организации.

2.5.2 Информационное обеспечение

Электронные образовательные ресурсы (аудио, видео), специальные компьютерные программы, информационные технологии.

Обучение слушателей проводится на базе обучающей платформы (системы дистанционного обучения). В учреждении сформирована электронная информационно-образовательная среда. Система дистанционного обучения Учебного центра «СДОПРОФ» <https://cdoprof.com/>.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)

Образовательная платформа: Система дистанционного обучения «СДОПРОФ» Адрес в сети Интернет <https://cdoprof.com/>

ЭИОС обеспечивает обучающемуся круглосуточный индивидуальный доступ

- к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

ЭИОС дополнительно обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет.

Технические и программные требования:

Аппаратное обеспечение: Наличие у обучающегося и преподавателя персонального компьютера или мобильного устройства с доступом в сеть Интернет.

Программное обеспечение: Использование стандартного пакета программ (браузеры, офисные программы для просмотра презентаций и документов), а также специализированного ПО, необходимого для освоения конкретной дисциплины (если применимо).

Сетевые требования: Наличие устойчивого интернет-соединения.

Процесс обучения слушателей с использованием технологий дистанционного обучения предполагает соблюдение определенных этапов:

1. Проведение вводного (установочного) обучения. Получение от прикрепленного преподавателя инструкции по изучению программы с использованием платформы дистанционного обучения. Получение персонального доступа к информационным ресурсам, размещенным на платформе «СДОПРОФ», адрес в сети Интернет https://cdoprof.com.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.

Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде.

Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

Конфур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"

Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер 02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

Знакомство обучающегося с учебно-методическими информационными ресурсами по каждой дисциплине, размещенными на платформе «СДОПРОФ».

2. Работа под руководством преподавателя на платформе дистанционного обучения с информационными ресурсами. Выполнение текущих заданий для самопроверки, промежуточной аттестации. Также предусмотрена консультация преподавателя на протяжении всего процесса обучения по вопросам методического характера, по вопросам материала, а также технических вопросов взаимодействия платформой дистанционного обучения.

3. После прохождения промежуточной аттестации, прохождение итоговой аттестации в форме итогового тестирования.

2.5.3. Кадровое обеспечение

В реализации программы участвуют научно-педагогические работники образовательной организации, а также лица, привлекаемые к реализации программы на условиях гражданско-правового договора из числа ведущих специалистов в области промышленной безопасности, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности.

Реализация программы обеспечивает приобретение обучающимися знаний и умений, необходимых для обеспечения промышленной безопасности на опасном производственном объекте

2.5.4 Организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе профессионального обучения

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставлена возможность обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Образование инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или индивидуально.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программе предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов к зачёту, допускается готовить ответы с использованием дистанционных образовательных технологий.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программе обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся слушателей:

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика).

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода).

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах.

Контур.Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

2.6. Оценка качества освоения программы

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: промежуточный и итоговый контроль.

2.6.1. Промежуточная аттестация

Освоение программы ДПП, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.

Промежуточная аттестация: проводится по завершении изучения отдельных дисциплин (модулей) в форме зачетов.

2.6.2. Итоговая аттестация

Обучение по программе ДПП завершается итоговой аттестацией в форме итогового тестирования (тест из 20 вопросов, проходной балл — 80 %).

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей.

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. Итоговое тестирование включает вопросы с выбором ответа (множественный или один вариант).

Итоговое тестирование проводится в системе дистанционного обучения «СДОПРОФ» адрес в сети Интернет <https://cdoprof.com/>.

Критерии оценки теста итоговой аттестации

Оценка	Шкала
Зачтено	Количество верных ответов в интервале 80 - 100%
Не зачтено	Количество верных ответов в интервале 0-80%

Обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной профессиональной программы или отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному организацией.

Документ о квалификации выдается на бланке по установленному образцу.

2.6.3. Оценочные материалы

Оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации по программе представлены в Приложении № 1,2.

3. Список литературы

1. Нормативно-техническая документация:

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 ((ред. от 24.10.2022) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
7. Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»
8. Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
9. ГОСТ Р 50982-2019 «Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний»
10. ГОСТ Р 53275-2019 «Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»
11. ГОСТ Р 51049-2019 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний
12. ГОСТ Р 54317-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Комплексы стартовые и технические ракетно-космических комплексов. Требования безопасности
13. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов
14. ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
15. СП 2.2.1.2513-09. 2.2.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению химического оружия. Санитарные правила
16. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
17. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
18. СП 6.13130. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности
19. СП 505.1311500.2021 Расчет пожарного риска. Требования к оформлению Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

2. Электронные средства обучения:

- 2.1 Электронный курс «Повышение квалификации для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер

срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a0074b29ab54a3e93366a324898

06.06.2025 - 06.09.2026

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Вопросы промежуточного контроля знаний

Приложение № 1.1

Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

1. Какой нормативный документ является основным в РФ для регулирования вопросов пожарной безопасности?

- а) Трудовой кодекс РФ
- б) Федеральный закон № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»
- в) Гражданский кодекс РФ
- г) Постановление Правительства № 390

2. Кто несёт персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации?

- а) Инженер по охране труда
- б) Руководитель организации
- в) Ответственный за электрохозяйство
- г) Любой сотрудник

3. Как часто должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре в зданиях с массовым пребыванием людей?

- а) Не реже одного раза в три месяца
- б) Не реже одного раза в полгода
- в) Не реже одного раза в год
- г) По усмотрению руководителя

4. Какой документ устанавливает требования к противопожарному режиму на объекте?

- а) Приказ Минфина
- б) Инструкция о мерах пожарной безопасности
- в) Коллективный договор
- г) Должностная инструкция

5. Кто обязан проходить противопожарный инструктаж?

- а) Только сотрудники, работающие с огнём
- б) Только руководители
- в) Все работники организации
- г) Только новый персонал

6. Какие мероприятия входят в организационные основы обеспечения пожарной безопасности? Выберите все верные варианты:

- а) Назначение ответственных за пожарную безопасность
- б) Проведение противопожарных инструктажей
- в) Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности
- г) Установка автоматических систем пожаротушения
- д) Ведение журналов учёта инструктажей

7. Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности? Выберите все подходящие варианты:

- а) Порядок содержания территорий и помещений
- б) Обязанности и действия работников при пожаре

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- в) Расписание обеденных перерывов
- г) Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы
- д) Места хранения первичных средств пожаротушения

8. Какие виды противопожарных инструктажей существуют? Выберите все правильные варианты:

- а) Вводный
- б) Первичный
- в) Повторный
- г) Целевой
- д) Периодический

9. Какие документы должны вестись на объекте в рамках пожарной безопасности? Выберите все верные:

- а) Журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности
- б) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
- в) Журнал регистрации посетителей
- г) Журнал учёта огнетушителей
- д) Журнал технического обслуживания оборудования

10. Какие обязанности возлагаются на ответственного за пожарную безопасность? Выберите все подходящие:

- а) Контроль за соблюдением противопожарного режима
- б) Организация обучения персонала
- в) Проведение внеплановых проверок Роспотребнадзора
- г) Проверка исправности средств пожаротушения
- д) Составление графика отпусков

11. Расположите этапы организации противопожарного режима на предприятии в правильной последовательности:

- а) Проведение инструктажей и обучения
- б) Назначение ответственных лиц
- в) Разработка и утверждение инструкций
- г) Контроль и проверка соблюдения требований

12. Кто устанавливает противопожарный режим на предприятии?

- а) Государственный пожарный надзор.
- б) Руководитель организации.
- в) Профсоюз.
- г) Ответственный за пожарную безопасность.

13. Что обязательно должно быть утверждено в отношении каждого здания или сооружения (кроме жилых домов)?

- а) Декларация пожарной безопасности.
- б) Инструкция о мерах пожарной безопасности.
- в) План эвакуации людей при пожаре.
- г) Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность.

14. Как часто руководитель организации должен организовывать перекатку пожарных рукавов?

- а) Не реже 1 раза в квартал.
- б) Не реже 1 раза в полгода.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- в) Не реже 1 раза в год.
- г) По мере необходимости.

15. Что запрещается устраивать на путях эвакуации?

- а) Порогов (за исключением порогов в дверных проёмах).
- б) Раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии.
- в) Вращающиеся двери и турникеты.
- г) Всё вышеперечисленное.

16. Какие требования предъявляются к эвакуационным выходам?

- а) Должны быть свободны от препятствий.
- б) Должны иметь исправные запоры, открываемые вручную.
- в) Должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.
- г) Всё вышеперечисленное.

17. Что такое противопожарная пропаганда согласно Федеральному закону № 69-ФЗ?

- а) Система мер по предотвращению пожаров на объектах.
- б) Целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности.
- в) Деятельность по обучению работников организаций мерам пожарной безопасности.
- г) Комплекс мероприятий по эвакуации людей при пожаре.

18. Кто утверждает программы противопожарного инструктажа в организации?

- а) Руководитель организации или уполномоченное должностное лицо.
- б) Органы государственного пожарного надзора.
- в) Профсоюз.
- г) Комиссия по охране труда.

19. Как часто проводится повторный противопожарный инструктаж для работников организаций, не относящихся к категориям повышенной опасности?

- а) Не реже 1 раза в квартал.
- б) Не реже 1 раза в полгода.
- в) Не реже 1 раза в год.
- г) По усмотрению руководителя.

20. Какие формы противопожарной пропаганды существуют?

- а) Конференции, презентации, семинары.
- б) Телевизионные и радиопередачи.
- в) Тематические встречи с населением.
- г) Спортивные соревнования, викторины, конкурсы

Модуль 2 Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Какой федеральный закон является основополагающим в области пожарной безопасности в РФ?

- а) ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- б) ФЗ № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»;
- в) ФЗ № 384- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- г) ФЗ № 190- ФЗ «Градостроительный кодекс РФ».

2. Что такое декларация пожарной безопасности?

- а) документ, подтверждающий соответствие объекта санитарным нормам;
- б) документ, содержащий сведения о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение нормативного значения пожарного риска;
- в) отчёт о результатах проверки пожарной инспекции;
- г) план эвакуации при пожаре.

3. В каких случаях проводится независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)?

- а) только по требованию органов ГПН;
- б) ежегодно для всех объектов;
- в) добровольно, по инициативе собственника, либо в случаях, предусмотренных нормативными документами;
- г) только для объектов с массовым пребыванием людей.

4. Кто несёт ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте?

- а) только сотрудники пожарной охраны;
- б) руководитель организации (собственник объекта);
- в) только ответственный за пожарную безопасность;
- г) все сотрудники организации.

5. Какова периодичность плановых проверок объектов защиты органами ГПН для объектов категории высокого риска?

- а) раз в год;
- б) раз в 3 года;
- в) раз в 5 лет;
- г) раз в 10 лет.

6. Какие документы в области пожарной безопасности должен иметь руководитель объекта?

- а) только инструкцию о мерах пожарной безопасности;
- б) только план эвакуации;
- в) только приказы о назначении ответственных;
- г) инструкцию о мерах пожарной безопасности, план эвакуации, приказы о назначении ответственных, журналы инструктажей и проверок.

7. Какая минимальная ширина эвакуационного выхода должна быть в зданиях с массовым пребыванием людей?

- а) 0,8 м;
- б) 1,2 м;
- в) 1,5 м;

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

г) 2,0 м.

8. Что такое предел огнестойкости конструкции?

- а) время, в течение которого конструкция не горит;
- б) время, в течение которого конструкция под воздействием огня сохраняет несущую способность и/или целостность;
- в) температура, при которой конструкция начинает разрушаться;
- г) способность материала сопротивляться возгоранию.

9. Какие типы противопожарных преград применяются в зданиях?

- а) только противопожарные двери;
- б) только противопожарные шторы;
- в) противопожарные стены, перегородки, перекрытия, двери, шторы;
- г) только противопожарные перекрытия.

10. Какое минимальное количество эвакуационных выходов должно быть с этажа здания?

- а) один;
- б) не менее двух;
- в) не менее трёх;
- г) зависит от площади этажа.

11. Какой тип СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) должен быть в здании с массовым пребыванием людей?

- а) 1-й тип;
- б) 2-й тип;
- в) не ниже 3-го типа;
- г) 5-й тип.

12. Как часто необходимо проводить проверку работоспособности систем противопожарной защиты?

- а) раз в месяц;
- б) не реже 1 раза в квартал;
- в) раз в полгода;
- г) раз в год.

13. Где должны размещаться огнетушители на объекте?

- а) в любом удобном месте;
- б) в местах, указанных на плане эвакуации, на расстоянии не более 20 м от возможного очага пожара в общественных зданиях;
- в) только в специальных шкафах;
- г) только у входов.

14. Что входит в состав системы противодымной защиты?

- а) только дымовые датчики;
- б) только вентиляторы подпора воздуха;
- в) дымовые клапаны, вентиляторы подпора воздуха, дымоходы;
- г) только автоматические установки пожаротушения.

15. Как часто проводится повторный противопожарный инструктаж?

- а) раз в месяц;
- б) не реже 1 раза в год, на объектах с массовым пребыванием людей — раз в полгода;

Контур Крита

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"

Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898

06.06.2025 - 06.09.2026

- в) раз в три года;
- г) только при приёме на работу.

16. Кто может проводить противопожарный инструктаж на предприятии?

- а) любой сотрудник;
- б) сотрудник, прошедший обучение по программе пожарно - технического минимума, или специалист по пожарной безопасности;
- в) только руководитель;
- г) только инспектор ГПН.

17. Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности?

- а) только порядок эвакуации;
- б) только места расположения огнетушителей;
- в) порядок содержания территории, зданий, порядок действий при пожаре, обязанности ответственных;
- г) только телефоны экстренных служб.

18. Какие действия должен предпринять персонал при обнаружении пожара?

- а) немедленно покинуть здание;
- б) сообщить в пожарную охрану, оповестить людей, приступить к тушению первичными средствами, если это безопасно;
- в) отключить электричество и ждать указаний;
- г) спрятаться в безопасном месте.

19. Что такое расчёт пожарного риска?

- а) определение количества огнетушителей на объекте;
- б) количественная оценка вероятности возникновения пожара и его последствий с учётом мер защиты;
- в) проверка наличия плана эвакуации;
- г) расчёт количества эвакуационных выходов.

20. Какие исходные данные необходимы для расчёта пожарного риска?

- а) только площадь здания;
- б) только количество людей на объекте;
- в) планировка объекта, характеристики пожарной нагрузки, наличие систем защиты, параметры эвакуации;
- г) только категория пожарной опасности помещения.

21. Что понимается под допустимым уровнем пожарного риска?

- а) нулевая вероятность пожара;
- б) нормативное значение, установленное законодательством (например, 10⁻⁶ в год);
- в) вероятность пожара, которую собственник считает приемлемой;
- г) вероятность, рассчитанная без учёта систем защиты.

22. Какие меры могут снизить пожарный риск, если расчёт показал превышение допустимого уровня?

- а) только увеличение количества огнетушителей;
- б) только установка дополнительных дверей;
- в) модернизация систем противопожарной защиты, улучшение планировки эвакуационных путей, применение огнезащитных материалов;

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Александрович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

г) только проведение дополнительных инструктажей.

23. Какой документ оформляется по результатам проверки объекта органами ГПН?

- а) акт осмотра;
- б) акт проверки с указанием выявленных нарушений;
- в) протокол согласования;
- г) справка о соответствии.

24. Какие объекты освобождены от необходимости разработки декларации пожарной безопасности?

- а) все объекты;
- б) только частные дома;
- в) объекты, для которых законодательством не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации;
- г) только складские помещения.

25. Что такое категория пожарной опасности помещения?

- а) класс здания по высоте;
- б) классификация помещений по степени взрыво- и пожароопасности в зависимости от находящихся в них веществ и материалов;
- в) уровень ответственности здания;
- г) степень огнестойкости конструкции.

Модуль 3 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

1. Какой федеральный закон устанавливает общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ?

- а) ФЗ № 123- ФЗ;
- б) ФЗ № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»;
- в) ФЗ № 384- ФЗ;
- г) ФЗ № 190- ФЗ.

2. Что понимается под пожарной безопасностью объекта защиты?

- а) полное отсутствие пожаров на объекте;
- б) состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров;
- в) наличие огнетушителей и пожарной сигнализации;
- г) проведение противопожарных инструктажей.

3. Что такое противопожарный режим?

- а) правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;
- б) график проверок пожарной инспекции;
- в) система противопожарной защиты;
- г) план эвакуации при пожаре.

4. Кто несёт персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте?

- а) все сотрудники организации;
- б) ответственный за пожарную безопасность;
- в) руководитель организации (собственник объекта);
- г) инспектор ГПН.

5. Что относится к первичным мерам пожарной безопасности?

- а) установка автоматических систем пожаротушения;
- б) содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения, поддержание противопожарного режима, обучение персонала;
- в) проведение независимой оценки пожарного риска;
- г) разработка декларации пожарной безопасности.

6. Какое минимальное количество эвакуационных выходов должно быть с этажа здания?

- а) один;
- б) не менее двух;
- в) не менее трёх;
- г) зависит от количества сотрудников.

7. Какова минимальная ширина эвакуационного выхода в зданиях с массовым пребыванием людей?

- а) 0,8 м;
- б) 1,2 м;
- в) 1,5 м;
- г) 2,0 м.

Контур Критс

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

8. Что такое предел огнестойкости конструкции?
а) время, в течение которого конструкция не горит;
б) время, в течение которого конструкция под воздействием огня сохраняет несущую способность и/или целостность;
в) температура, при которой конструкция начинает разрушаться;
г) способность материала сопротивляться возгоранию.

9. Какие типы противопожарных преград применяются в зданиях?
а) только противопожарные двери;
б) только противопожарные шторы;
в) противопожарные стены, перегородки, перекрытия, двери, шторы, занавесы;
г) только противопожарные перекрытия.

10. Какой тип системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) должен быть в здании с массовым пребыванием людей?
а) 1-й тип;
б) 2-й тип;
в) не ниже 3-го типа;
г) 5-й тип.

11. Как часто необходимо проводить проверку работоспособности систем противопожарной защиты?
а) раз в месяц;
б) не реже 1 раза в квартал;
в) раз в полгода;
г) раз в год.

12. Где должны размещаться огнетушители на объекте?
а) в любом удобном месте;
б) в местах, указанных на плане эвакуации, на расстоянии не более 20 м от возможного очага пожара в общественных зданиях;
в) только в специальных шкафах;
г) только у входов.

13. Что входит в состав системы противодымной защиты?
а) только дымовые датчики;
б) только вентиляторы подпора воздуха;
в) дымовые клапаны, вентиляторы подпора воздуха, дымоходы, системы дымоудаления;
г) только автоматические установки пожаротушения.

14. Как часто проводится повторный противопожарный инструктаж?
а) раз в месяц;
б) не реже 1 раза в год, на объектах с массовым пребыванием людей — раз в полгода;
в) раз в три года;
г) только при приеме на работу.

15. Кто может проводить противопожарный инструктаж на предприятии?
а) любой сотрудник;

б) сотрудник, прошедший обучение по программе пожарно-технического минимума, или специалист по пожарной безопасности;
в) только руководитель;

Контур КРИПТО

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

г) только инспектор ГПН.

16. Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности?

- а) только порядок эвакуации;
- б) только места расположения огнетушителей;
- в) порядок содержания территории, зданий, порядок действий при пожаре, обязанности ответственных;
- г) только телефоны экстренных служб.

17. Какие действия должен предпринять персонал при обнаружении пожара?

- а) немедленно покинуть здание;
- б) сообщить в пожарную охрану, оповестить людей, приступить к тушению первичными средствами, если это безопасно;
- в) отключить электричество и ждать указаний;
- г) спрятаться в безопасном месте.

18. Что такое расчёт пожарного риска?

- а) определение количества огнетушителей на объекте;
- б) количественная оценка вероятности возникновения пожара и его последствий с учётом мер защиты;
- в) проверка наличия плана эвакуации;
- г) расчёт количества эвакуационных выходов.

19. Какие исходные данные необходимы для расчёта пожарного риска?

- а) только площадь здания;
- б) только количество людей на объекте;
- в) планировка объекта, характеристики пожарной нагрузки, наличие систем защиты, параметры эвакуации;
- г) только категория пожарной опасности помещения.

20. Что понимается под допустимым уровнем пожарного риска?

- а) нулевая вероятность пожара;
- б) нормативное значение, установленное законодательством (например, 10⁻⁶ в год);
- в) вероятность пожара, которую собственник считает приемлемой;
- г) вероятность, рассчитанная без учёта систем защиты.

21. Какие меры могут снизить пожарный риск, если расчёт показал превышение допустимого уровня?

- а) только увеличение количества огнетушителей;
- б) только установка дополнительных дверей;
- в) модернизация систем противопожарной защиты, улучшение планировки эвакуационных путей, применение огнезащитных материалов;
- г) только проведение дополнительных инструктажей.

22. Какой документ оформляется по результатам проверки объекта органами ГПН?

- а) акт осмотра;
- б) акт проверки с указанием выявленных нарушений;
- в) протокол согласования;
- г) справка о соответствии.

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

23. Какие объекты освобождены от необходимости разработки декларации пожарной безопасности?

- а) все объекты;
- б) только частные дома;
- в) объекты, для которых законодательством не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации;
- г) только складские помещения.

24. Что такое категория пожарной опасности помещения?

- а) класс здания по высоте;
- б) классификация помещений по степени взрыво- и пожароопасности в зависимости от находящихся в них веществ и материалов;
- в) уровень ответственности здания;
- г) степень огнестойкости конструкции.

25. Какой класс пожарной опасности должны иметь отделочные материалы на путях эвакуации в зданиях с массовым пребыванием людей?

- а) КМ0;
- б) КМ1 или КМ2;
- в) КМ3;
- г) любой, если есть огнетушители.

Модуль 4 Система предотвращения пожаров

1. Что понимается под системой предотвращения пожаров?
 - а) система автоматического пожаротушения;
 - б) комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара;
 - в) система оповещения о пожаре;
 - г) план эвакуации при пожаре.
2. Какой нормативный документ определяет общие требования к системам предотвращения пожаров в РФ?
 - а) ФЗ № 190- ФЗ;
 - б) ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - в) ФЗ № 69- ФЗ;
 - г) СП 1.13130.2020.
3. Какова основная цель системы предотвращения пожаров?
 - а) быстрое тушение возникшего пожара;
 - б) исключение возможности возникновения пожара;
 - в) оповещение людей о пожаре;
 - г) минимизация ущерба от пожара.
4. Какие технические средства относятся к системе предотвращения пожаров?
 - а) огнетушители;
 - б) искрогасители, огнепреградители, устройства защиты от статического электричества;
 - в) системы дымоудаления;
 - г) пожарные извещатели.
5. Для чего применяются огнепреградители?
 - а) для тушения пожара;
 - б) для предотвращения распространения пламени по трубопроводам и коммуникациям;
 - в) для защиты людей от дыма;
 - г) для автоматического отключения электроэнергии.
6. Что такое искрогаситель?
 - а) устройство для тушения искр;
 - б) устройство, предотвращающее выброс искр из дымовых труб, выхлопных систем;
 - в) датчик обнаружения искр;
 - г) элемент системы оповещения.
7. Какие устройства предотвращают возникновение пожаров из-за статического электричества?
 - а) автоматические выключатели;
 - б) заземляющие устройства, антистатические материалы;
 - в) противопожарные двери;
 - г) дымовые датчики.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Александрович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- а) офисные здания;
- б) нефтебазы, склады ЛВЖ, химические производства;
- в) школы и детские сады;
- г) торговые центры.

9. Какие организационные меры входят в систему предотвращения пожаров?

- а) только установка огнетушителей;
- б) регламентация огневых работ, контроль за курением, обучение персонала;
- в) только разработка плана эвакуации;
- г) только проведение проверок ГПН.

10. Что включает в себя регламентация огневых работ?

- а) разрешение на проведение любых работ в любое время;
- б) оформление наряда- допуска, подготовку места, контроль после завершения работ;
- в) только присутствие ответственного лица;
- г) только наличие огнетушителя.

11. Где запрещается курение в целях предотвращения пожаров?

- а) только на улице;
- б) на взрывопожароопасных объектах, складах, вблизи ЛВЖ;
- в) в кабинетах руководителей;
- г) в столовых.

12. Как часто проводится обучение персонала мерам пожарной профилактики?

- а) один раз при приеме на работу;
- б) не реже 1 раза в год, на объектах с массовым пребыванием людей — раз в полгода;
- в) раз в 5 лет;
- г) только при смене должности.

13. Какие технологические решения предотвращают возникновение пожаров на производстве?

- а) увеличение количества огнетушителей;
- б) применение негорючих материалов, герметизация оборудования, контроль температуры;
- в) установка дополнительных дверей;
- г) проведение инструктажей.

14. Что такое герметизация оборудования с точки зрения пожарной безопасности?

- а) защита от пыли;
- б) предотвращение утечки горючих веществ, исключающее образование горючей среды;
- в) защита от коррозии;
- г) эстетическое решение.

15. Какие меры предотвращают самовозгорание материалов?

- а) хранение в открытых контейнерах;
- б) контроль температуры хранения, исключение контакта с окислителями;
- в) периодическое смачивание водой;
- г) хранение рядом с источниками тепла.

16. Что такое контроль температуры технологического процесса?

- а) измерение температуры воздуха в помещении;

Контур Крита

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- б) поддержание температуры ниже температуры самовоспламенения веществ;
- в) контроль за работой кондиционеров;
- г) измерение температуры тела работников.

17. Какие системы обеспечивают автоматический контроль пожарной опасности?

- а) системы видеонаблюдения;
- б) системы контроля загазованности, температуры, искрообразования;
- в) системы контроля доступа;
- г) системы кондиционирования.

18. Для чего устанавливаются датчики контроля загазованности?

- а) для контроля качества воздуха в офисе;
- б) для раннего обнаружения утечек горючих газов и предотвращения взрывов/пожаров;
- в) для управления вентиляцией;
- г) для контроля влажности.

19. Как часто необходимо проверять работоспособность систем автоматического контроля пожарной опасности?

- а) раз в месяц;
- б) согласно регламенту производителя и нормативным документам (обычно не реже 1 раза в квартал);
- в) раз в год;
- г) только при поломке.

20. Кто отвечает за организацию контроля пожарной безопасности на объекте?

- а) все сотрудники;
- б) руководитель организации и ответственный за пожарную безопасность;
- в) только инспектор ГПН;
- г) служба охраны.

Модуль 5 Системы противопожарной защиты

1. Что такое система противопожарной защиты?

- а) Комплекс мероприятий по предотвращению пожаров;
 - б) Совокупность технических средств и организационных мероприятий для защиты людей и имущества от пожара;
 - в) Система оповещения о пожаре;
 - г) Только автоматические установки пожаротушения.
- Правильный ответ: б.

2. Какой элемент не входит в систему противопожарной защиты?

- а) Пожарная сигнализация;
- б) Эвакуационные пути и выходы;
- в) Системы отопления;
- г) Огнетушители.

Правильный ответ: в.

3. Какая система обеспечивает раннее обнаружение пожара?

- а) Система автоматического пожаротушения;
- б) Система пожарной сигнализации;
- в) Система противодымной защиты;
- г) Система оповещения и управления эвакуацией.

Правильный ответ: б.

4. Какой тип огнетушителя подходит для тушения электрооборудования под напряжением до 1 кВ?

- а) Водный;
- б) Углекислотный;
- в) Воздушно-пенный;
- г) Химический пенный.

Правильный ответ: б.

5. Что означает аббревиатура АУПТ?

- а) Автоматическая установка пожарной тревоги;
- б) Автоматическая установка пожаротушения;
- в) Автоматизированная управляющая противопожарная технология;
- г) Автоматическая установка противодымной защиты.

Правильный ответ: б.

6. Какой класс пожара тушат порошковыми огнетушителями?

- а) Только класс А;
- б) Только класс В;
- в) Классы А, В, С, Е;
- г) Только класс D.

Правильный ответ: в.

7. Что входит в систему противодымной защиты?

- а) Дымососы и вентиляционные каналы;
- б) Огнетушители;
- в) Пожарные гидранты;

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

г) Эвакуационные знаки.

Правильный ответ: а.

8. Какова основная функция системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)?

- а) Тушение пожара;
- б) Информирование людей о пожаре и управление их эвакуацией;
- в) Блокировка распространения дыма;
- г) Автоматическое отключение электроэнергии.

Правильный ответ: б.

9. Какие датчики используются в пожарной сигнализации для обнаружения дыма?

- а) Тепловые;
- б) Дымовые;
- в) Пламени;
- г) Вибрационные.

Правильный ответ: б.

10. Какое расстояние должно быть между пожарными извещателями в помещении?

- а) Не более 5 м;
- б) Не более 9 м;
- в) Не более 15 м;
- г) Не нормируется.

Правильный ответ: б.

11. Какой документ регламентирует требования к системам противопожарной защиты в РФ?

- а) Трудовой кодекс РФ;
- б) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- в) СанПиН;
- г) Градостроительный кодекс РФ.

Правильный ответ: б.

12. Что такое огнезащитная обработка конструкций?

- а) Покрытие поверхностей краской для красоты;
- б) Нанесение составов, повышающих огнестойкость материалов;
- в) Установка пожарных датчиков;
- г) Монтаж системы пожаротушения.

Правильный ответ: б.

13. Как часто проверяют работоспособность пожарной сигнализации?

- а) Раз в год;
- б) Ежеквартально;
- в) Ежемесячно;
- г) По мере необходимости.

Правильный ответ: в.

14. Что такое противопожарный разрыв?

- а) Расстояние между зданиями для предотвращения распространения пожара;
- б) Промежуток времени между срабатыванием сигнализации и тушением;
- в) Зазор между дверями эвакуационных выходов;
- г) Ширина пожарного проезда.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

Правильный ответ: а.

15. Какой материал используют для огнезащиты стальных конструкций?

- а) Обычная краска;
- б) Огнезащитные краски и штукатурки;
- в) Полиэтилен;
- г) Резина.

Правильный ответ: б.

16. Что такое внутренний противопожарный водопровод?

- а) Система для подачи воды в жилые помещения;
- б) Сеть трубопроводов с пожарными кранами для тушения пожаров внутри здания;
- в) Трубопровод для отопления;
- г) Дренажная система.

Правильный ответ: б.

17. Сколько типов систем оповещения и управления эвакуацией существует по нормативам?

- а) 2;
- б) 3;
- в) 5;
- г) 7.

Правильный ответ: в.

18. Что означает маркировка огнетушителя ОП- 5?

- а) Огнетушитель порошковый, вместимостью 5 л;
- б) Огнетушитель пенный, 5 кг;
- в) Огнетушитель углекислотный, 5 л;
- г) Огнетушитель хладоновый, 5 кг.

Правильный ответ: а.

19. Какой параметр определяет категорию помещения по пожарной опасности?

- а) Площадь помещения;
- б) Вид и количество горючих материалов;
- в) Высота потолков;
- г) Количество окон.

Правильный ответ: б.

20. Что такое эвакуационный путь?

- а) Маршрут для доставки пожарных;
- б) Безопасный маршрут движения людей из зоны пожара;
- в) Путь прокладки пожарных рукавов;
- г) Маршрут движения техники МЧС.

Правильный ответ: б.

21. Какие двери устанавливают на путях эвакуации?

- а) Любые, главное — противопожарные;
- б) Распашные, открывающиеся по направлению выхода;
- в) Раздвижные;
- г) Вращающиеся.

Правильный ответ: б.

Контур Крит

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

22. Что такое дренчерная система пожаротушения?

- а) Система с открытыми оросителями, включающаяся по сигналу;
- б) Система с закрытыми оросителями;
- в) Ручное пожаротушение;
- г) Аэрозольная система.

Правильный ответ: а.

23. Какой газ используют в газовых системах пожаротушения?

- а) Кислород;
- б) Азот или хладон;
- в) Углекислый газ;
- г) Пропан.

Правильный ответ: б.

24. Кто отвечает за исправность систем противопожарной защиты на предприятии?

- а) Все сотрудники;
- б) Руководитель организации;
- в) Охранник;
- г) Технический персонал.

Правильный ответ: б.

25. Что проверяют при плановой проверке пожарной инспекции?

- а) Наличие огнетушителей и планов эвакуации;
- б) Исправность сигнализации и путей эвакуации;
- в) Документы по обучению персонала;
- г) Всё вышеперечисленное.

Правильный ответ: г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Вопросы итогового контроля знаний

1. Какой нормативный правовой акт устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты?

- а) Федеральный закон № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»;
- б) Федеральный закон № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- в) Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме»;
- г) Приказ МЧС России № 806.

Правильный ответ: б.

2. На каких объектах обязательно разрабатывается специальный план тушения пожара (ПТП)?

- а) На всех объектах без исключения;
- б) Только на объектах с круглосуточным пребыванием людей;
- в) На объектах с массовым пребыванием людей (50+ человек) и объектах повышенной взрывопожароопасности;
- г) Только на промышленных предприятиях.

Правильный ответ: в.

3. Какова минимальная ширина эвакуационного выхода из помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек?

- а) 0,8 м;
- б) 1,0 м;
- в) 1,2 м;
- г) 1,5 м.

Правильный ответ: в.

4. Как часто должны проводиться практические тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей?

- а) Не реже 1 раза в год;
- б) Не реже 1 раза в полгода;
- в) Не реже 1 раза в квартал;
- г) По мере необходимости.

Правильный ответ: б.

5. Какие помещения обязательно оснащаются автоматическими установками пожаротушения (АУПТ)?

- а) Помещения с постоянным пребыванием людей;
- б) Помещения категорий А, Б и В1–В4 по пожарной опасности;
- в) Помещения с наличием электрооборудования под напряжением;
- г) Все помещения площадью более 50 м².

Правильный ответ: б.

6. Какой тип огнетушителя рекомендуется использовать для тушения электроустановок под напряжением до 10 кВ?

- а) Воздушно- пенный (ОВП);
- б) Водный (ОВ);
- в) Водный (ОВ);
- г) Водный (ОВ);

Правильный ответ: б.

Контур КРИПТО

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

г) Химический пенный (ОХП).

Правильный ответ: б.

7. Что означает категория «А» по взрывопожарной опасности?

а) Помещения с негорючими веществами в холодном состоянии;

б) Помещения с горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями с температурой вспышки не более 28 °С;

в) Помещения с твёрдыми горючими веществами;

г) Помещения с умеренной пожароопасностью.

Правильный ответ: б.

8. Какой минимальный предел огнестойкости должны иметь противопожарные перегородки 1 - го типа?

а) EI 15;

б) EI 30;

в) EI 45;

г) EI 60.

Правильный ответ: г.

9. Какие требования предъявляются к дверям эвакуационных выходов?

а) Должны открываться по направлению выхода из здания;

б) Должны быть оборудованы замками, открывающимися только снаружи;

в) Могут быть раздвижными или вращающимися;

г) Должны иметь остекление более 50 % площади.

Правильный ответ: а.

10. Кто несёт персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте?

а) Все сотрудники организации;

б) Руководитель организации;

в) Ответственный за пожарную безопасность;

г) Инженер по охране труда.

Правильный ответ: б.

11. В течение какого времени должна срабатывать система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3 - го типа при обнаружении пожара?

а) Немедленно;

б) В течение 1 минуты;

в) В течение 3 минут;

г) После подтверждения пожара дежурным персоналом.

Правильный ответ: б.

12. Какие документы должен иметь ответственный за пожарную безопасность на объекте?

а) Только инструкцию по пожарной безопасности;

б) Журнал учёта инструктажей, план эвакуации, инструкции, акты проверок систем противопожарной защиты;

в) Только план эвакуации;

г) Только журнал учёта огнетушителей.

Правильный ответ: б.

13. Какой минимальный радиус действия пожарного крана в здании?

а) 5 м;

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смуско Олег Александрович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- б) 10 м;
- в) 15 м;
- г) 20 м.

Правильный ответ: в.

14. Какие меры должны быть предусмотрены для предотвращения распространения пожара между зданиями?

- а) Противопожарные разрывы и стены;
- б) Увеличение количества огнетушителей;
- в) Установка дополнительных датчиков дыма;
- г) Усиление охраны объекта.

Правильный ответ: а.

15. Как часто проводится проверка работоспособности систем противопожарной защиты (АПС, АУПТ, СОУЭ)?

- а) Ежедневно;
- б) Ежемесячно;
- в) Ежеквартально;
- г) Раз в год.

Правильный ответ: б.

16. Какие действия должен предпринять ответственный за пожарную безопасность при обнаружении неисправности системы пожарной сигнализации?

- а) Записать в журнал и сообщить руководителю;
- б) Немедленно отключить систему;
- в) Организовать устранение неисправности в течение 24 часов и принять дополнительные меры безопасности;
- г) Игнорировать до плановой проверки.

Правильный ответ: в.

17. Какой документ регламентирует порядок проведения противопожарных инструктажей?

- а) Трудовой кодекс РФ;
- б) Приказ МЧС России № 806;
- в) Федеральный закон № 123-ФЗ;
- г) СП 9.13130.2009.

Правильный ответ: б.

18. Какие помещения должны быть оснащены системой противодымной защиты?

- а) Любые помещения площадью более 50 м²;
- б) Коридоры и холлы зданий высотой более 28 м, атриумы, помещения без естественного освещения с массовым пребыванием людей;
- в) Только производственные помещения категорий А и Б;
- г) Только складские помещения.

Правильный ответ: б.

19. Какой класс пожара обозначают буквой «D»?

- а) Горение твёрдых веществ;
- б) Горение жидких веществ;
- в) Горение газообразных веществ;
- г) Горение металлов.

Правильный ответ: г.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:54

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

20. Какие требования предъявляются к эвакуационному освещению?

- а) Должно включаться автоматически при отключении основного освещения;
- б) Должно обеспечивать освещённость не менее 0,5 лк на путях эвакуации;
- в) Должно работать не менее 1 часа;
- г) Всё вышеперечисленное.

Правильный ответ: г.

21. Какой срок хранения журнала учёта инструктажей по пожарной безопасности?

- а) 1 год;
- б) 3 года;
- в) 5 лет;
- г) Постоянно.

Правильный ответ: б.

22. Какие огнетушители нельзя использовать для тушения оборудования под напряжением?

- а) Углекислотные;
- б) Порошковые;
- в) Воздушно-пенные;
- г) Хладоновые.

Правильный ответ: в.

23. Что такое противопожарный режим?

- а) Совокупность установленных требований пожарной безопасности;
- б) График дежурств пожарной охраны;
- в) Система оповещения о пожаре;
- г) Порядок эвакуации людей.

Правильный ответ: а.

24. Какие объекты относятся к объектам с массовым пребыванием людей?

- а) Объекты, где могут одновременно находиться 50 и более человек;
- б) Объекты, где могут одновременно находиться 100 и более человек;
- в) Объекты, где могут одновременно находиться 200 и более человек;
- г) Любые общественные здания.

Правильный ответ: а.

25. Какой документ оформляется после проведения противопожарного инструктажа?

- а) Протокол;
- б) Акт;
- в) Запись в журнале учёта инструктажей;
- г) Распоряжение.

Правильный ответ: в.

26. Какие требования предъявляются к размещению огнетушителей?

- а) На видных местах вблизи от выходов на высоте не более 1,5 м;
- б) В специальных шкафах без доступа персонала;
- в) Только в пожарных щитах;
- г) В любом месте по усмотрению ответственного.

Правильный ответ: а.

Контур Крипто

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:54

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

27. Как часто проводится перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода?

- а) Раз в месяц;
- б) Раз в квартал;
- в) Раз в полгода;
- г) Раз в год.

Правильный ответ: г.

28. Какие категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности существуют?

- а) А, Б, В, Г, Д;
- б) I, II, III, IV, V;
- в) Высокая, средняя, низкая;
- г) 1, 2, 3, 4, 5.

Правильный ответ: а.

29. Какой номер телефона используется для вызова пожарной охраны с мобильного телефона?

- а) 01;
- б) 101;
- в) 112;
- г) Оба варианта (б) и (в) верны.