

**Автономная некоммерческая организация
Дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Промышленная безопасность»**

УТВЕРЖДАЮ

Принята на заседании педагогического совета

Протокол № 5 от 24 июня 2026 г.

**Директор
АНО ДПО «Промбезопасность»
О.А. СМУШКО
«26» июня 2026 г.**

М.П.

Р е г . № Р П / Д П О - 1 4 - 2 6

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОФИЛЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ИХ
ОБЯЗАННОСТИ, НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ, В КОТОРЫХ МОГУТ
ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ 50 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕКТАХ
ЗАЩИТЫ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ ПОВЫШЕННОЙ
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ, ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ,
ПОЖАРООПАСНОСТИ»**

г. Краснодар, 2026 г.

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.	Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы	3
1.1	Общая характеристика программы	3
1.2	Нормативно-правовые основания разработки программы	3
1.3	Цели и задачи реализации программы	4
1.4	Планируемые результаты обучения	4
2.	Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий	5
2.1	Учебный план программы	5
2.2	Учебно-тематический план программы	7
2.3	Календарный учебный график	13
2.4	Рабочая программа учебных дисциплин	15
2.5	Условия реализации программы	33
2.6	Оценка качества освоения программы	36
3.	Список литературы	38
	Приложение № 1 Фонд оценочных средств промежуточного контроля знаний	39
	Приложение № 2 Фонд оценочных средств итогового контроля знаний	69

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ

Организация - разработчик:

Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Промышленная безопасность» (АНО ДПО «Промбезопасность»)

Взамен: программы Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Обучение ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности», утвержденной 07.07.2023 г.

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1 Общая характеристика программы

Вид программы: Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) (далее ДПП)

Наименование: Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность»

Срок освоения (объем) программы 24 академических часа

Период освоения (продолжительность обучения) 3 (три) календарных дня

Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Особенности организации образовательного процесса:

- организационные формы обучения - групповые, индивидуальные;
- режим занятий – 8 (академических) часов в день, продолжительность академического часа 45 минут.

Категория слушателей:

Ответственные должностные лица, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (далее - слушатели), имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, к которым относятся руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо назначенные ими лица.

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку освоившим часть дополнительной профессиональной программы или отчисленным, выдается справка об обучении и о периоде обучения по установленному образцу.

1.2. Нормативно-правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с нормами:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Конфур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- Приказа Минобрнауки России от 24 марта 2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»

- «Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 г. N 1678

- Приказа МЧС от 5 сентября 2021 г. N 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»

- Профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2021 г. N 696н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 г., регистрационный N 65774)

1.3 Цель и задачи реализации программы

Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате обучения слушатели должны знать:

требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности;

перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

пожарную опасность технологического процесса производств, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучению работников организаций мерам пожарной безопасности;

вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.

В результате обучения слушатели должны уметь:

пользоваться первичными средствами пожаротушения;

анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

действовать в случае возникновения пожара.

В результате обучения слушатели должны владеть:

практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до

и после их использования;

Контур Кристо

навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных

в процессе обучения знаний и умений.

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер

срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898

06.06.2025 - 06.09.2026

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы

2.1 Учебный план программы

Учебный план определяет перечень, последовательность, общую трудоемкость дисциплин и формы контроля знаний.

Время, отводимое на промежуточный контроль знаний, включается в общий объем часов, запланированных на освоение соответствующей темы (модуля, дисциплины). Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком и настоящим учебным планом.

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час.	Аудиторные занятия			Дистанционные занятия			СРС*, час.	Форма контроля	
			Всего, час	из них		Всего, час	из них			Промежуточная аттестация	Итоговая аттестация
				лекции	практ. занятия, семинары		Работа с дистанцион- ным контентом	практ. занятия, семинары			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Вводный модуль Общие вопросы организации обучения	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2.	Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности	2	2	1	1	-	-	-	-	Зачет	-
3.	Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	6	-	-	-	4	4	-	2	Зачет	-
4.	Модуль 3 Система предотвращения пожаров	2	-	-	-	2	2	-	-	Зачет	-
5.	Модуль 4 Система противопожарной защиты	8	8	4	4	-	-	-	-	Зачет	-
6.	Модуль 5 Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1)	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	Зачет	-
7.	Модуль 6 Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)	1				0,5	0,5		0,5	Зачет	-
АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" Смушко Олег Альбертович											

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e933b6a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

8.	Модуль 7 Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	Зачет	-
9.	Модуль 8 Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3)	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	Зачет	-
Итого:		23	10	5	5	9	9	-	4		
Итоговая аттестация		1	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТ
Всего:		24							-		

ИТ – итоговое тестирование

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

2.2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час.	Аудиторные занятия			Дистанционные занятия			СРС*, час.	Форма контроля	
			Всего, час	из них		Всего, час	из них			Промежуточная аттестация	Итоговая аттестация
				лекции	практ. занятия, семинары		Работа с дистанцион- ным контентом	практ. занятия, семинары			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Вводный модуль Общие вопросы организации обучения	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2.	Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности	2	2	1	1	-	-	-	-	+	-
2.1	Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-		
2.2	Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
2.3	Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-		
2.4	Тема 1.4. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-		
2.5	Тема 1.5. Практические занятия	1	1	-	1	-	-	-	-		
3.	Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	6	-	-	-	4	4	-	2	+	-
3.1	Тема 2.1. Классификация пожаров	0,3	-	-	-	0,3	0,3	-	-		

Контур КРИПТО

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

Серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Тема 2.2. Пожаровзрыво опасность и пожарная опасность веществ и материалов	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-		
3.3	Тема 2.3. Пожарно- техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3		
3.4	Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к объемно- планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-		
3.5	Тема 2.5. Классификация наружных установок по пожарной опасности	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2		
3.6	Тема 2.6. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3		
3.7	Тема 2.7. Показатели пожаровзрывоопаснос ти и пожарной опасности и классификация технологических сред по пожаровзрывоопаснос ти и пожарной опасности	0,3	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-
3.8	Тема 2.8. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-
3.9	Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	Тема 2.10. Молниезащита зданий и сооружений	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-
3.11	Тема 2.11. Пожарно- техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-
3.12	Тема 2.12. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-
3.13	Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-
3.14	Тема 2.14. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-
3.15	Тема 2.15. Обеспечение деятельности пожарных подразделений	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-
3.16	Тема 2.16. Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-
3.17	Тема 2.17. Классификация лестниц и лестничных клеток	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-
3.18	Тема 2.18. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-

Контур КРИПТО

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.19	Тема 2.19. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-
3.20	Тема 2.20. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
3.21	Тема 2.21. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений	0,3	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
4.	Модуль 3 Система предотвращения пожаров	2	-	-	-	2	-	-	-	+	-
4.1	Тема 3.1. Способы исключения условий образования горючей среды	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4.2	Тема 3.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5.	Модуль 4 Система противопожарной защиты	8	8	5	3	-	-	-	-	+	-
5.1	Тема 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Тема 4.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Тема 4.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Контур КРИПТО

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02303b0a00f4b29ab54a3e93366a324090
06.06.2025 - 06.09.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	Тема 4.5. Система противодымной защиты	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Тема 4.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Тема 4.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-
5.8	Тема 4.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
5.9	Тема 4.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5.10	Тема 4.10. Общие требования к пожарному оборудованию	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-
5.11	Тема 4.11. Источники противопожарного водоснабжения	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-
5.12	Тема 4.12. Система противопожарной защиты многофункциональных зданий	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-
5.13	Тема 4.13. Практическое занятие	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-
6.	Модуль 5 Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1)	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	+	-
7.	Модуль 6 Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	+	-
Контур КРИПТО Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55		владелец		АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" Смушко Олег Альбертович							

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер 02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Модуль 7 Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	+	-
9.	Модуль 8 Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3)	1	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	+	-
Итого:		23	10	5	5	9	9	-	4	-	-
Итоговая аттестация		1	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТ
Всего:		24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

2.3. Календарный учебный график

Общее количество часов по программе – 24 академических часов

Количество учебных недель – 1 (одна)

Количество учебных дней – 3 (три)

Количество учебных часов в день – 8 академических часов

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора групп на обучение.

При поступлении заявления от обучающегося об обучении по индивидуальному учебному плану – индивидуальный план и учебный календарный график к нему разрабатывается отдельно.

День обучения	Номер темы	Аудитор. час, в том числе		Дистанц. занятия, час, в том числе		СРС, час	Всего ак. часов
		лекции	практич. занятия	Работа с дистанционным контентом	практич. занятия, семн.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Первый день ¹⁾	Вводный модуль	-	-	1	-	-	1
	Модуль 1. Тема 1.1.	0,1	-	-	-	-	0,1
	Тема 1.2.	0,2	-	-	-	-	0,2
	Тема 1.3	0,5	-	-	-	-	0,5
	Тема 1.4	0,2	-	-	-	-	0,2
	Тема 1.5/ПА	-	1	-	-	-	1
	Модуль 2. Тема 2.1	-	-	0,3	-	-	0,3
	Тема 2.2	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 2.3	-	-	-	-	0,3	0,3
	Тема 2.4	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 2.5	-	-	-	-	0,2	0,2
	Тема 2.6	-	-	-	-	0,3	0,3
	Тема 2.7	-	-	0,3	-	-	0,3
	Тема 2.8	-	-	-	-	0,2	0,2
	Тема 2.9	-	-	0,5	-	-	0,5
	Тема 2.10	-	-	0,2	-	-	0,2
	Тема 2.11	-	-	0,2	-	-	0,2
	Тема 2.12	-	-	0,2	-	-	0,2
	Тема 2.13	-	-	0,2	-	-	0,2
	Тема 2.14	-	-	0,2	-	-	0,2
	Тема 2.15	-	-	-	-	0,2	0,2
	Тема 2.16	-	-	-	-	0,2	0,2
	Тема 2.17	-	-	0,2	-	-	0,2
Второй день	Тема 2.18	-	-	0,2	-	-	0,2
	Тема 2.19	-	-	0,2	-	-	0,2
	Тема 2.20	-	-	-	-	0,3	0,3
	Тема 2.21/ПА	-	-	-	-	0,3	0,3

	Модуль 3. Тема 3.1	-	-	1	-	-	1
	Тема 3.2/ПА	-	-	1	-	-	1
	Модуль 4. Тема 4.1	0,5	-	-	-	-	0,5
	Тема 4.2	0,5	-	-	-	-	0,5
	Тема 4.3	0,5	-	-	-	-	0,5
	Тема 4.4	0,5	-	-	-	-	0,5
	Тема 4.5	0,2	-	-	-	-	0,2
	Тема 4.6	0,5	-	-	-	-	0,5
	Тема 4.7	0,3	-	-	-	-	0,3
	Тема 4.8	0,5	-	-	-	-	0,5
	Тема 4.9	1	-	-	-	-	1
	Тема 4.10	0,1	-	-	-	-	0,1
	Тема 4.11	0,2	-	-	-	-	0,2
	Тема 4.12	0,2	-	-	-	-	0,2
Третий день	Тема 4.13/ПА	-	3	-	-	-	3
	Модуль 5./ПА	-	-	0,5	-	0,5	1
	Модуль 6./ПА	-	-	0,5	-	0,5	1
	Модуль 7./ПА	-	-	0,5	-	0,5	1
	Модуль 8./ПА	-	-	0,5	-	0,5	1
	Итоговая аттестация: итоговое тестирование	1	-	-	-	-	1

ПА – промежуточная аттестация.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

2.4. Рабочие программ учебных дисциплин

Рабочие программы учебных содержат перечень тем, а также рассматриваемых в них вопросов с учетом их трудоемкости.

Наименование тем дисциплины программы	Содержание учебного материала	Объем, час
1	2	3
Вводный модуль Общие вопросы организации обучения		
	Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Организация учебного процесса. Расписание занятий. Режим питания. Противопожарный инструктаж	1
Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности		
Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности	Лекция Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности	0,1
Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности	Лекция Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности. Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкция о порядке действий при пожаре. Порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности. Права и обязанности работников организации по созданию объектов подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности. Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности	0,2
Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте	Лекция Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте,	0,2

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

Владелец АНО ДПО ПРОМЬЕЗБЕЗОПАСНОСТЬ
Лишнее имя Альфредов
серийный номер 023830820014029ab54a3e933bba324848
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях	
Тема 1.4. Оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности	Лекция Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска <4>. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Федеральный государственный пожарный надзор. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Оценка соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Порядок проведения сертификации	0,2
1.5. Практические занятия	Практические занятия Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара	1

Промежуточная аттестация Зачет

Контур Кристо

Фонд оценочных средств – приложение № 1.1 к программе

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"

Сергей Владимирович

Всего часов

2

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер

02303b8a00f4b29ab54a3e93366a324098

срок действия

06.06.2025 - 06.09.2026

Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Тема 2.1. Классификация пожаров	Теоретические занятия Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожаров на производственных объектах	0,3
Тема 2.2. Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов	Теоретические занятия Цель классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Номенклатура показателей, классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. Техническая документация на вещества и материалы, в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты. Перечни обязательных показателей для включения в техническую документацию в зависимости от агрегатного состояния веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарной опасности. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов требованиям пожарной безопасности. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. Технические показатели и характеристики огнезащитных составов, содержащиеся в технической документации на средства огнезащиты. Осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) защищаемых материалов, изделий и конструкций	0,5
Тема 2.3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков	Самостоятельная работа Цель классификации. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности, по степени огнестойкости и по конструктивной пожарной опасности	0,3
Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5	Теоретические занятия Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1); складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания	0,5

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер 02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	другой функциональной пожарной опасности; автостоянок (автостоянок, гаражей-стоянок), в том числе подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения; зданиям сельскохозяйственного назначения	
Тема 2.5. Классификация наружных установок по пожарной опасности	Самостоятельная работа Цель классификации наружных установок по пожарной опасности. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. Правила отнесения наружных установок к той или иной категории по пожарной опасности. Методы определения классификационных признаков категорий наружных установок по пожарной опасности	0,2
Тема 2.6. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности	Самостоятельная работа Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Правила отнесения помещений производственного и складского назначения к той или иной категории по пожарной и взрывопожарной опасности. Определение категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности	0,3
Тема 2.7. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности	Теоретические занятия Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, входящих в состав технологических сред. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. Критерии отнесения технологических сред к той или иной группе по пожаровзрывоопасности	0,3
Тема 2.8. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон	Самостоятельная работа Цель классификации. Классификация пожароопасных зон. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны. Классификация взрывоопасных зон. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны	0,2

Контур Кripto

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер 02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений	Теоретические занятия Цель классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Понятие степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования. Классификация взрывозащищенного электрооборудования. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5	0,5
Тема 2.10. Молниезащита зданий и сооружений	Теоретические занятия Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее вторичных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического электричества. Средства коллективной и индивидуальной защиты	0,2
Тема 2.11. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград	Теоретические занятия Цель классификации. Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Определение пределов огнестойкости строительных конструкций. Определение предела огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний. Условные обозначения пределов огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Определение класса пожарной опасности строительных конструкций. Методы определения численных значений критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности. Типы противопожарных преград. Классификация	0,2

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	противопожарных стен, перегородок и перекрытий, заполнений проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части. Классификация тамбур-шлюзов, предусмотренных в проемах противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов	
Тема 2.12. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений	Теоретические занятия Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Пожарно-технические характеристики конструкций и оборудования систем вентиляции. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническом перевооружении действующих производственных зданий. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки). Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установок, содержащих лифты с режимом работы "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов	0,5
Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений	Теоретические занятия Разработка и реализация органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара,	0,2

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
 серийный номер 02383b6a0014b29ab54a3e93366a324898
 срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф5	
Тема 2.14. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	Теоретические занятия Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты	0,2
Тема 2.15. Обеспечение деятельности пожарных подразделений	Самостоятельная работа Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подразделений. Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений, противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений	0,2
Тема 2.16. Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах	Самостоятельная работа Требования к размещению подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах. Требования к оснащению подразделений пожарной охраны пожарными автомобилями. Определение типа и количества пожарных автомобилей. Требования к выездам из пожарных депо. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания пожарными депо	0,2

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

Тема 2.17. Классификация лестниц и лестничных клеток	Теоретические занятия Классификация лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Классификация лестничных клеток в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре. Технические требования к лестницам пожарным наружным стационарным, в том числе к эвакуационным и на аварийных выходах, устанавливаемым стационарно снаружи жилых и общественных зданий и сооружений. Технические требования к лестницам навесным спасательным пожарным, предназначенным для спасения людей из зданий при возникновении угрозы от пожара или в других чрезвычайных ситуациях. Требования к лестницам и лестничным клеткам для эвакуации в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования Правил противопожарного режима. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений	0,2
Тема 2.18. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления	Теоретические занятия Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5	0,2
Тема 2.19. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам	Теоретические занятия Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной безопасности	0,2
Тема 2.20. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий	Самостоятельная работа Перечень основных групп помещений, включаемых в состав многофункциональных зданий и комплексов. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям многофункциональных производственных зданий. Требования к огнестойкости и пожарной безопасности зданий и строительных конструкций, требования по предотвращению распространения пожара, обеспечению эвакуации. Определение расчетного времени эвакуации. Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию зданий. Требования по тушению пожара и спасательным работам.	0,3

Тема 2.21. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений	Самостоятельная работа Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях	0,3
--	---	-----

Промежуточная аттестация Зачет

Фонд оценочных средств – приложение № 1.2 к программе

Всего часов	6
--------------------	----------

Модуль 3 Система предотвращения пожаров

Тема 3.1. Способы исключения условий образования горючей среды	Теоретические занятия Цель создания систем предотвращения пожаров. Требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	1
Тема 3.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания	Теоретические занятия Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.	1

Промежуточная аттестация Зачет

Фонд оценочных средств – приложение № 1.4 к программе

Всего часов	2
--------------------	----------

Модуль 4 Система противопожарной защиты

Тема 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара	Лекции Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах). Организация проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта	0,5
Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре	Лекции Объемно-планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации. Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей.	0,5

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

срок действия

06.06.2025 - 06.09.2026

	Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам производственных и складских зданий, сооружений (производственных зданий и сооружений, производственных и лабораторных помещений, мастерских; складских зданий и сооружений, книгохранилищ, архивов, складских помещений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания и ремонта; сельскохозяйственных зданий классов функциональной пожарной опасности Ф5.3). Требования пожарной безопасности к путям эвакуации наружных установок. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Обеспечение эвакуации (спасения) лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам	
Тема 4.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Лекции Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара (установками и системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к установкам пожарной сигнализации. Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях с местами труда для инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией	0,2

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

Тема 4.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	Лекции Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Требования пожарной безопасности к системам коллективной защиты и средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, средства индивидуальной защиты пожарных). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения. Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения, самоспасания людей с высотных уровней при пожаре	0,5
Тема 4.5. Система противодымной защиты	Лекции Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории	0,2

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Серийный номер 0238308a0014b29ab54a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

Тема 4.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков	Лекция Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Определение степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, пожарных отсеков и пределов огнестойкости применяемых в них строительных конструкций. Требования по обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства огнезащиты строительных конструкций. Противопожарные преграды. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными документами к заполнению проемов в противопожарных преградах. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов	0,5
Тема 4.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага	Лекция Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций; ограничение этажности зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения. Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага на производственном объекте. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5	0,3
Тема 4.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	Лекция Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные и передвижные, малогабаритные и самосрабатывающие огнетушители. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям.	0,5

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

срок действия

06.06.2025 - 06.09.2026

	Требования Правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Оборудование помещений, зданий (сооружений), территорий предприятий (организаций) пожарными щитами. Нормы оснащения зданий, сооружений и территорий пожарными щитами. Комплектация пожарных щитов. Требования к пожарным кранам. Требования к пожарным и многофункциональным шкафам	
Тема 4.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	Лекция Требования по оснащению помещений, зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения. Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требования к автоматическим установкам пожаротушения сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнализации. Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Требования к автоматическим установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок	1

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владетель АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушке Олег Анатольевич
серийный номер 02383b8a0014b29ab54a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	пожаротушения. Требования к автоматическим установкам жидкостного и пенного пожаротушения. Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения. Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения. Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения. Требования к автоматическим установкам комбинированного пожаротушения. Требования к роботизированным установкам пожаротушения. Требования к автоматическим установкам сдерживания пожара	
Тема 4.10. Общие требования к пожарному оборудованию	Лекция Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию	0,1
Тема 4.11. Источники противопожарного водоснабжения	Лекция Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5 и к источникам наружного противопожарного водоснабжения (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами) производственных объектов, на территории поселений, городских округов. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода	0,2
Тема 4.12. Система противопожарной защиты многофункциональных зданий	Лекция Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений. Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту от опасных факторов пожара. Регламентация	0,2

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

срок действия

06.06.2025 - 06.09.2026

	огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки)	
Тема 4.13. Практическое занятие	Практические занятия Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар". Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты. Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения. Работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций	3

Промежуточная аттестация Зачет

Фонд оценочных средств – приложение № 1.4 к программе

Всего часов	8
--------------------	----------

Модуль 5 Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1)

Тема 5.1. Автоматические установки пожаротушения. Нормативные требования	Теоретические занятия устанавливающие требования к производственным зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека. Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к эвакуационным путям и выходам. Дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается возможность использования на предприятии труда инвалидов. Принцип действия, устройство систем пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью	0,5
Тема 5.2. Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара	Самостоятельная работа Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью.	0,5
Контур Кристо	Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Соблюдение требований	

	маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами. Соблюдение требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при выполнении технологических процессов. Требования к оборудованию, предназначенному для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта, профилактического осмотра технологического оборудования	
--	--	--

Промежуточная аттестация Зачет

Фонд оценочных средств – приложение № 1.5 к программе

Всего часов	1
-------------	---

Модуль 6 Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)

Тема 6.1. Основные требования пожарной безопасности, к складским зданиям, сооружениям	Теоретические занятия Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности. Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды. Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности <6>. Требования к ограждающим конструкциям, полотнам наружных дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отверстий каналов систем вентиляции в складских помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных технических условий.	0,5
	Самостоятельная работа Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к	0,5

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

Владелец АНО ДПО ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Серийный номер 023036800048248854a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения	
--	---	--

Промежуточная аттестация Зачет

Фонд оценочных средств – приложение № 1.6 к программе

Всего часов

1

Модуль 7 Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)

Тема 7.1. Требования пожарной безопасности к стоянкам

Теоретические занятия

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок (автостоянка, гараж-стоянка), а также подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения.

Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных автостоянок.

Требования к противопожарному водопроводу.

Системы внутреннего противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках. Применение самосрабатывающих модулей пожаротушения.

Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машиномест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам пожаротушения в подземных автостоянках с двумя этажами и более. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов.

0,5

Самостоятельная работа

Требования к противопожарному водопроводу встроенных подземных автостоянок. Требования к противопожарному водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и более. Применение автоматических установок пожаротушения.

0,5

Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные требования к нормам и правилам к системам

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

сериальный номер 01383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	общеобменной вентиляции, отопления и противоподымной защиты. Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем.	
--	--	--

Промежуточная аттестация Зачет

Фонд оценочных средств – приложение № 1.7 к программе

Всего часов	1
--------------------	----------

Модуль 8 Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3)

Тема 8.1 Требования пожарной безопасности	Теоретические занятия Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Роль добровольных пожарных дружин (формирований) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов. Требования к объектам сельскохозяйственного производства. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к степени огнестойкости, площади этажа между противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Противопожарные мероприятия. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий. Требования к ограждающим конструкциям (стенам, покрытиям, перекрытиям, полам и заполнениям проемов) помещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов. Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и помещениям. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. Устройство внутреннего противопожарного водопровода. Противопожарные емкости (резервуары, водоемы). Требования к системам отопления, вентиляции и	0,5
---	---	-----

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец АНО ДПО ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

серийный номер 82383b6a800f4b29ab54a3e933c6a324898

срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

	кондиционирования. Требования к электротехническим устройствам. Правила проектирования электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к электрооборудованию. Требования к эвакуации людей, выходам для животных, птицы и зверей из зданий и помещений. Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей. Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопасных помещениях	
	Самостоятельная работа Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях по хранению и переработке зерна. Требования к проектной и рабочей документации по взрывопожарной безопасности. Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите установленного оборудования от статического электричества на объектах, отнесенных к категориям Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности <7>. Меры пожарной безопасности при размещении в одном помещении отделений с различной категорией взрыво- и пожарной опасности	0,5
Промежуточная аттестация Зачет		
Фонд оценочных средств – приложение № 1.8 к программе		
Всего часов		1

2.5 Условия реализации программы

Условия реализации Программы должны обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования и локальных актов образовательной организации, исходя из программы обучения.

2.5.1 Материально-технические и учебно-методические условия

Программа обеспечивается учебной литературой, методическими пособиями, нормативно-технической документацией, электронными образовательными ресурсами и доступом к сети «Интернет».

Включает в себя:

- Учебные планы.
- Рабочие программы дисциплин (модулей).
- Методические рекомендации для преподавателей и слушателей.
- Комплекты оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.
- Материалы для самостоятельной работы слушателей.

- Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных программ;

- Положение об итоговой аттестации слушателей;

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер

срок действия

АНО ДПО ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

полный текст документа 02383b8a0014b29ab54a3e93366a324898

06.06.2025 - 06.09.2026

- Инструкция для преподавателей по работе в системе дистанционного обучения;
- Инструкция для слушателей по работе в системе дистанционного обучения.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием, техническими средствами обучения, с использованием современных информационных технологий.

Оборудование учебных кабинетов:

- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-методических документов;
- наглядные пособия (схемы, плакаты, макеты);
- видеофильмы;
- раздаточный материал в виде схем и рисунков для выполнения практических работ

Технические средства обучения:

- переносное мультимедийное оборудование;
- учебные пособия на электронных носителях.

Реализация программы профессиональной подготовки предполагает обязательные практические занятия.

Программа ДПП частично реализуется с применением дистанционных образовательных технологий. Учебно-методические материалы по всем дисциплинам программы ДПП (лекции, нормативные документы, методические документы) представлены в системе дистанционного обучения «СДОПРОФ» <https://cdoprof.com/>.

Самостоятельные занятия направлены на закрепление и расширение учебного материала, развитие творческого мышления слушателей и формирование устойчивых знаний и умений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты.

При изучении материала программы предусматриваются следующие виды самостоятельной работы слушателей:

- обучение с помощью компьютерной обучающе-контролирующей системы;
- самостоятельное изучение нормативных правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, рекомендованной литературы, документов административной и судебной практики;
- получение консультаций по нормативно- правовой и технической документации, регламентирующей вопросы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты.

Обучение может проходить по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и локальным нормативным актом образовательной организации.

2.5.2 Информационное обеспечение

Электронные образовательные ресурсы (аудио, видео), специальные компьютерные программы, информационные технологии.

Обучение слушателей проводится на базе обучающей платформы (системы дистанционного обучения). В учреждении сформирована электронная информационно-образовательная среда. Система дистанционного обучения Учебного центра «СДОПРОФ» <https://cdoprof.com/>.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)

Образовательная платформа: Система дистанционного обучения «СДОПРОФ» Адрес в сети Интернет <https://cdoprof.com/>

ЭИОС обеспечивает обучающемуся круглосуточный индивидуальный доступ

- к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик.

Конфир Кристо

владелец

АНО ДПО «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

Смущко Олег Альбертович

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

ЭИОС дополнительно обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы;

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет.

Технические и программные требования:

Аппаратное обеспечение: Наличие у обучающегося и преподавателя персонального компьютера или мобильного устройства с доступом в сеть Интернет.

Программное обеспечение: Использование стандартного пакета программ (браузеры, офисные программы для просмотра презентаций и документов), а также специализированного ПО, необходимого для освоения конкретной дисциплины (если применимо).

Сетевые требования: Наличие устойчивого интернет-соединения.

Процесс обучения слушателей с использованием технологий дистанционного обучения предполагает соблюдение определенных этапов:

1. Проведение вводного (установочного) обучения. Получение от прикрепленного преподавателя инструкции по изучению программы с использованием платформы дистанционного обучения. Получение персонального доступа к информационным ресурсам, размещенным на платформе «СДОПРОФ», адрес в сети Интернет <https://cdoprof.com>.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.

Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде.

Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

Знакомство обучающегося с учебно-методическими информационными ресурсами по каждой дисциплине, размещенными на платформе «СДОПРОФ».

2. Работа под руководством преподавателя на платформе дистанционного обучения с информационными ресурсами. Выполнение текущих заданий для самопроверки, промежуточной аттестации. Также предусмотрена консультация преподавателя на протяжении всего процесса обучения по вопросам методического характера, по вопросам материала, а также технических вопросов взаимодействия платформой дистанционного обучения.

3. После прохождения промежуточной аттестации, прохождение итоговой аттестации в форме итогового тестирования.

2.5.3. Кадровое обеспечение

В реализации программы участвуют научно-педагогические работники образовательной организации, а также лица, привлекаемые к реализации программы на условиях гражданско-правового договора из числа ведущих специалистов в области промышленной безопасности, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности.

Реализация программы обеспечивает приобретение обучающимися знаний и умений, необходимых для обеспечения промышленной безопасности на опасном производственном объекте

Контур Крипто

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

2.5.4 Организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе профессионального обучения

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставлена возможность обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Образование инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или индивидуально.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программе предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов к зачёту, допускается готовить ответы с использованием дистанционных образовательных технологий.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программе обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся слушателей:

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика).

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода).

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах.

2.6. Оценка качества освоения программы

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: промежуточный и итоговый контроль.

2.6.1. Промежуточная аттестация

Освоение программы ДПП, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.

Промежуточная аттестация: проводится по завершении изучения отдельных дисциплин (модулей) в форме зачетов.

2.6.2. Итоговая аттестация

Обучение по программе ДПП завершается итоговой аттестацией в форме итогового тестирования (тест из 20 вопросов, проходной балл — 80 %).

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей.

Контур Крит

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

Итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный

план. Итоговое тестирование включает вопросы с выбором ответа (множественный или один вариант).

Итоговое тестирование проводится в системе дистанционного обучения «СДОПРОФ» адрес в сети Интернет <https://cdoprof.com/>.

Критерии оценки теста итоговой аттестации

Оценка	Шкала
Зачтено	Количество верных ответов в интервале 80 - 100%
Не зачтено	Количество верных ответов в интервале 0-80%

Обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной профессиональной программы или отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному организацией.

Документ о квалификации выдается на бланке по установленному образцу.

2.6.3. Оценочные материалы

Оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации по программе представлены в Приложении № 1,2.

3. Список литературы

1. Нормативно-техническая документация:

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
5. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 ((ред. от 24.10.2022) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
7. Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»
8. Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
9. ГОСТ Р 50982-2019 «Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний»
10. ГОСТ Р 53275-2019 «Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»
11. ГОСТ Р 51049-2019 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний
12. ГОСТ Р 54317-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Комплексы стартовые и технические ракетно-космических комплексов. Требования безопасности
13. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов
14. ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
15. СП 2.2.1.2513-09. 2.2.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению химического оружия. Санитарные правила
16. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
17. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
18. СП 6.13130. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности

2. Электронные средства обучения:

2.1 Электронный курс «Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»

Контур.Крипто

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер 02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
срок действия 06.06.2025 - 06.09.2026

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Вопросы промежуточного контроля знаний

Приложение № 1.1

Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

1. Какой нормативный документ является основным в РФ для регулирования вопросов пожарной безопасности?

- а) Трудовой кодекс РФ
- б) Федеральный закон № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»
- в) Гражданский кодекс РФ
- г) Постановление Правительства № 390

2. Кто несёт персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации?

- а) Инженер по охране труда
- б) Руководитель организации
- в) Ответственный за электрохозяйство
- г) Любой сотрудник

3. Как часто должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре в зданиях с массовым пребыванием людей?

- а) Не реже одного раза в три месяца
- б) Не реже одного раза в полгода
- в) Не реже одного раза в год
- г) По усмотрению руководителя

4. Какой документ устанавливает требования к противопожарному режиму на объекте?

- а) Приказ Минфина
- б) Инструкция о мерах пожарной безопасности
- в) Коллективный договор
- г) Должностная инструкция

5. Кто обязан проходить противопожарный инструктаж?

- а) Только сотрудники, работающие с огнём
- б) Только руководители
- в) Все работники организации
- г) Только новый персонал

6. Какие мероприятия входят в организационные основы обеспечения пожарной безопасности? Выберите все верные варианты:

- а) Назначение ответственных за пожарную безопасность
- б) Проведение противопожарных инструктажей
- в) Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности
- г) Установка автоматических систем пожаротушения
- д) Ведение журналов учёта инструктажей

7. Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности? Выберите все подходящие варианты:

- а) Порядок содержания территорий и помещений
- б) Обязанности и действия работников при пожаре

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- в) Расписание обеденных перерывов
- г) Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы
- д) Места хранения первичных средств пожаротушения

8. Какие виды противопожарных инструктажей существуют? Выберите все правильные варианты:

- а) Вводный
- б) Первичный
- в) Повторный
- г) Целевой
- д) Периодический

9. Какие документы должны вестись на объекте в рамках пожарной безопасности? Выберите все верные:

- а) Журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности
- б) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
- в) Журнал регистрации посетителей
- г) Журнал учёта огнетушителей
- д) Журнал технического обслуживания оборудования

10. Какие обязанности возлагаются на ответственного за пожарную безопасность? Выберите все подходящие:

- а) Контроль за соблюдением противопожарного режима
- б) Организация обучения персонала
- в) Проведение внеплановых проверок Роспотребнадзора
- г) Проверка исправности средств пожаротушения
- д) Составление графика отпусков

11. Расположите этапы организации противопожарного режима на предприятии в правильной последовательности:

- а) Проведение инструктажей и обучения
- б) Назначение ответственных лиц
- в) Разработка и утверждение инструкций
- г) Контроль и проверка соблюдения требований

12. Кто устанавливает противопожарный режим на предприятии?

- а) Государственный пожарный надзор.
- б) Руководитель организации.
- в) Профсоюз.
- г) Ответственный за пожарную безопасность.

13. Что обязательно должно быть утверждено в отношении каждого здания или сооружения (кроме жилых домов)?

- а) Декларация пожарной безопасности.
- б) Инструкция о мерах пожарной безопасности.
- в) План эвакуации людей при пожаре.
- г) Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность.

14. Как часто руководитель организации должен организовывать перекачку пожарных рукавов?

- а) Не реже 1 раза в квартал.
- б) Не реже 1 раза в полгода.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- в) Не реже 1 раза в год.
- г) По мере необходимости.

15. Что запрещается устраивать на путях эвакуации?

- а) Порогов (за исключением порогов в дверных проёмах).
- б) Раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии.
- в) Вращающиеся двери и турникеты.
- г) Всё вышеперечисленное.

16. Какие требования предъявляются к эвакуационным выходам?

- а) Должны быть свободны от препятствий.
- б) Должны иметь исправные запоры, открываемые вручную.
- в) Должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.
- г) Всё вышеперечисленное.

17. Что такое противопожарная пропаганда согласно Федеральному закону № 69-ФЗ?

- а) Система мер по предотвращению пожаров на объектах.
- б) Целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности.
- в) Деятельность по обучению работников организаций мерам пожарной безопасности.
- г) Комплекс мероприятий по эвакуации людей при пожаре.

18. Кто утверждает программы противопожарного инструктажа в организации?

- а) Руководитель организации или уполномоченное должностное лицо.
- б) Органы государственного пожарного надзора.
- в) Профсоюз.
- г) Комиссия по охране труда.

19. Как часто проводится повторный противопожарный инструктаж для работников организаций, не относящихся к категориям повышенной опасности?

- а) Не реже 1 раза в квартал.
- б) Не реже 1 раза в полгода.
- в) Не реже 1 раза в год.
- г) По усмотрению руководителя.

20. Какие формы противопожарной пропаганды существуют?

- а) Конференции, презентации, семинары.
- б) Телевизионные и радиопередачи.
- в) Тематические встречи с населением.
- г) Спортивные соревнования, викторины, конкурсы

Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

1. Какой федеральный закон устанавливает общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ?

- а) ФЗ № 123- ФЗ;
- б) ФЗ № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»;
- в) ФЗ № 384- ФЗ;
- г) ФЗ № 190- ФЗ.

2. Что понимается под пожарной безопасностью объекта защиты?

- а) полное отсутствие пожаров на объекте;
- б) состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров;
- в) наличие огнетушителей и пожарной сигнализации;
- г) проведение противопожарных инструктажей.

3. Что такое противопожарный режим?

- а) правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;
- б) график проверок пожарной инспекции;
- в) система противопожарной защиты;
- г) план эвакуации при пожаре.

4. Кто несёт персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте?

- а) все сотрудники организации;
- б) ответственный за пожарную безопасность;
- в) руководитель организации (собственник объекта);
- г) инспектор ГПН.

5. Что относится к первичным мерам пожарной безопасности?

- а) установка автоматических систем пожаротушения;
- б) содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения, поддержание противопожарного режима, обучение персонала;
- в) проведение независимой оценки пожарного риска;
- г) разработка декларации пожарной безопасности.

6. Какое минимальное количество эвакуационных выходов должно быть с этажа здания?

- а) один;
- б) не менее двух;
- в) не менее трёх;
- г) зависит от количества сотрудников.

7. Какова минимальная ширина эвакуационного выхода в зданиях с массовым пребыванием людей?

- а) 0,8 м;
- б) 1,2 м;
- в) 1,5 м;
- г) 2,0 м.

Контур Критс

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

8. Что такое предел огнестойкости конструкции?
а) время, в течение которого конструкция не горит;
б) время, в течение которого конструкция под воздействием огня сохраняет несущую способность и/или целостность;
в) температура, при которой конструкция начинает разрушаться;
г) способность материала сопротивляться возгоранию.

9. Какие типы противопожарных преград применяются в зданиях?
а) только противопожарные двери;
б) только противопожарные шторы;
в) противопожарные стены, перегородки, перекрытия, двери, шторы, занавесы;
г) только противопожарные перекрытия.

10. Какой тип системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) должен быть в здании с массовым пребыванием людей?
а) 1-й тип;
б) 2-й тип;
в) не ниже 3-го типа;
г) 5-й тип.

11. Как часто необходимо проводить проверку работоспособности систем противопожарной защиты?
а) раз в месяц;
б) не реже 1 раза в квартал;
в) раз в полгода;
г) раз в год.

12. Где должны размещаться огнетушители на объекте?
а) в любом удобном месте;
б) в местах, указанных на плане эвакуации, на расстоянии не более 20 м от возможного очага пожара в общественных зданиях;
в) только в специальных шкафах;
г) только у входов.

13. Что входит в состав системы противодымной защиты?
а) только дымовые датчики;
б) только вентиляторы подпора воздуха;
в) дымовые клапаны, вентиляторы подпора воздуха, дымоходы, системы дымоудаления;
г) только автоматические установки пожаротушения.

14. Как часто проводится повторный противопожарный инструктаж?
а) раз в месяц;
б) не реже 1 раза в год, на объектах с массовым пребыванием людей — раз в полгода;
в) раз в три года;
г) только при приеме на работу.

15. Кто может проводить противопожарный инструктаж на предприятии?
а) любой сотрудник;

б) сотрудник, прошедший обучение по программе пожарно-технического минимума, или специалист по пожарной безопасности;
в) только руководитель;

Контур КРИПТО

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

г) только инспектор ГПН.

16. Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности?

- а) только порядок эвакуации;
- б) только места расположения огнетушителей;
- в) порядок содержания территории, зданий, порядок действий при пожаре, обязанности ответственных;
- г) только телефоны экстренных служб.

17. Какие действия должен предпринять персонал при обнаружении пожара?

- а) немедленно покинуть здание;
- б) сообщить в пожарную охрану, оповестить людей, приступить к тушению первичными средствами, если это безопасно;
- в) отключить электричество и ждать указаний;
- г) спрятаться в безопасном месте.

18. Что такое расчёт пожарного риска?

- а) определение количества огнетушителей на объекте;
- б) количественная оценка вероятности возникновения пожара и его последствий с учётом мер защиты;
- в) проверка наличия плана эвакуации;
- г) расчёт количества эвакуационных выходов.

19. Какие исходные данные необходимы для расчёта пожарного риска?

- а) только площадь здания;
- б) только количество людей на объекте;
- в) планировка объекта, характеристики пожарной нагрузки, наличие систем защиты, параметры эвакуации;
- г) только категория пожарной опасности помещения.

20. Что понимается под допустимым уровнем пожарного риска?

- а) нулевая вероятность пожара;
- б) нормативное значение, установленное законодательством (например, 10⁻⁶ в год);
- в) вероятность пожара, которую собственник считает приемлемой;
- г) вероятность, рассчитанная без учёта систем защиты.

21. Какие меры могут снизить пожарный риск, если расчёт показал превышение допустимого уровня?

- а) только увеличение количества огнетушителей;
- б) только установка дополнительных дверей;
- в) модернизация систем противопожарной защиты, улучшение планировки эвакуационных путей, применение огнезащитных материалов;
- г) только проведение дополнительных инструктажей.

22. Какой документ оформляется по результатам проверки объекта органами ГПН?

- а) акт осмотра;
- б) акт проверки с указанием выявленных нарушений;
- в) протокол согласования;
- г) справка о соответствии.

Контур Кристо

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

23. Какие объекты освобождены от необходимости разработки декларации пожарной безопасности?

- а) все объекты;
- б) только частные дома;
- в) объекты, для которых законодательством не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации;
- г) только складские помещения.

24. Что такое категория пожарной опасности помещения?

- а) класс здания по высоте;
- б) классификация помещений по степени взрыво- и пожароопасности в зависимости от находящихся в них веществ и материалов;
- в) уровень ответственности здания;
- г) степень огнестойкости конструкции.

25. Какой класс пожарной опасности должны иметь отделочные материалы на путях эвакуации в зданиях с массовым пребыванием людей?

- а) КМ0;
- б) КМ1 или КМ2;
- в) КМ3;
- г) любой, если есть огнетушители.

Модуль 3 Система предотвращения пожаров

1. Что понимается под системой предотвращения пожаров?
 - а) система автоматического пожаротушения;
 - б) комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара;
 - в) система оповещения о пожаре;
 - г) план эвакуации при пожаре.
2. Какой нормативный документ определяет общие требования к системам предотвращения пожаров в РФ?
 - а) ФЗ № 190- ФЗ;
 - б) ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - в) ФЗ № 69- ФЗ;
 - г) СП 1.13130.2020.
3. Какова основная цель системы предотвращения пожаров?
 - а) быстрое тушение возникшего пожара;
 - б) исключение возможности возникновения пожара;
 - в) оповещение людей о пожаре;
 - г) минимизация ущерба от пожара.
4. Какие технические средства относятся к системе предотвращения пожаров?
 - а) огнетушители;
 - б) искрогасители, огнепреградители, устройства защиты от статического электричества;
 - в) системы дымоудаления;
 - г) пожарные извещатели.
5. Для чего применяются огнепреградители?
 - а) для тушения пожара;
 - б) для предотвращения распространения пламени по трубопроводам и коммуникациям;
 - в) для защиты людей от дыма;
 - г) для автоматического отключения электроэнергии.
6. Что такое искрогаситель?
 - а) устройство для тушения искр;
 - б) устройство, предотвращающее выброс искр из дымовых труб, выхлопных систем;
 - в) датчик обнаружения искр;
 - г) элемент системы оповещения.
7. Какие устройства предотвращают возникновение пожаров из-за статического электричества?
 - а) автоматические выключатели;
 - б) заземляющие устройства, антистатические материалы;
 - в) противопожарные двери;
 - г) дымовые датчики.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Гришко Олег Александрович

применение устройств защиты от статического

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- а) офисные здания;
- б) нефтебазы, склады ЛВЖ, химические производства;
- в) школы и детские сады;
- г) торговые центры.

9. Какие организационные меры входят в систему предотвращения пожаров?

- а) только установка огнетушителей;
- б) регламентация огневых работ, контроль за курением, обучение персонала;
- в) только разработка плана эвакуации;
- г) только проведение проверок ГПН.

10. Что включает в себя регламентация огневых работ?

- а) разрешение на проведение любых работ в любое время;
- б) оформление наряда- допуска, подготовку места, контроль после завершения работ;
- в) только присутствие ответственного лица;
- г) только наличие огнетушителя.

11. Где запрещается курение в целях предотвращения пожаров?

- а) только на улице;
- б) на взрывопожароопасных объектах, складах, вблизи ЛВЖ;
- в) в кабинетах руководителей;
- г) в столовых.

12. Как часто проводится обучение персонала мерам пожарной профилактики?

- а) один раз при приеме на работу;
- б) не реже 1 раза в год, на объектах с массовым пребыванием людей — раз в полгода;
- в) раз в 5 лет;
- г) только при смене должности.

13. Какие технологические решения предотвращают возникновение пожаров на производстве?

- а) увеличение количества огнетушителей;
- б) применение негорючих материалов, герметизация оборудования, контроль температуры;
- в) установка дополнительных дверей;
- г) проведение инструктажей.

14. Что такое герметизация оборудования с точки зрения пожарной безопасности?

- а) защита от пыли;
- б) предотвращение утечки горючих веществ, исключающее образование горючей среды;
- в) защита от коррозии;
- г) эстетическое решение.

15. Какие меры предотвращают самовозгорание материалов?

- а) хранение в открытых контейнерах;
- б) контроль температуры хранения, исключение контакта с окислителями;
- в) периодическое смачивание водой;
- г) хранение рядом с источниками тепла.

16. Что такое контроль температуры технологического процесса?

- а) измерение температуры воздуха в помещении;

Контур Крита

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- б) поддержание температуры ниже температуры самовоспламенения веществ;
- в) контроль за работой кондиционеров;
- г) измерение температуры тела работников.

17. Какие системы обеспечивают автоматический контроль пожарной опасности?

- а) системы видеонаблюдения;
- б) системы контроля загазованности, температуры, искрообразования;
- в) системы контроля доступа;
- г) системы кондиционирования.

18. Для чего устанавливаются датчики контроля загазованности?

- а) для контроля качества воздуха в офисе;
- б) для раннего обнаружения утечек горючих газов и предотвращения взрывов/пожаров;
- в) для управления вентиляцией;
- г) для контроля влажности.

19. Как часто необходимо проверять работоспособность систем автоматического контроля пожарной опасности?

- а) раз в месяц;
- б) согласно регламенту производителя и нормативным документам (обычно не реже 1 раза в квартал);
- в) раз в год;
- г) только при поломке.

20. Кто отвечает за организацию контроля пожарной безопасности на объекте?

- а) все сотрудники;
- б) руководитель организации и ответственный за пожарную безопасность;
- в) только инспектор ГПН;
- г) служба охраны.

Модуль 4 Системы противопожарной защиты

1. Что такое система противопожарной защиты?

- а) Комплекс мероприятий по предотвращению пожаров;
 - б) Совокупность технических средств и организационных мероприятий для защиты людей и имущества от пожара;
 - в) Система оповещения о пожаре;
 - г) Только автоматические установки пожаротушения.
- Правильный ответ: б.

2. Какой элемент не входит в систему противопожарной защиты?

- а) Пожарная сигнализация;
- б) Эвакуационные пути и выходы;
- в) Системы отопления;
- г) Огнетушители.

Правильный ответ: в.

3. Какая система обеспечивает раннее обнаружение пожара?

- а) Система автоматического пожаротушения;
- б) Система пожарной сигнализации;
- в) Система противодымной защиты;
- г) Система оповещения и управления эвакуацией.

Правильный ответ: б.

4. Какой тип огнетушителя подходит для тушения электрооборудования под напряжением до 1 кВ?

- а) Водный;
- б) Углекислотный;
- в) Воздушно-пенный;
- г) Химический пенный.

Правильный ответ: б.

5. Что означает аббревиатура АУПТ?

- а) Автоматическая установка пожарной тревоги;
- б) Автоматическая установка пожаротушения;
- в) Автоматизированная управляющая противопожарная технология;
- г) Автоматическая установка противодымной защиты.

Правильный ответ: б.

6. Какой класс пожара тушат порошковыми огнетушителями?

- а) Только класс А;
- б) Только класс В;
- в) Классы А, В, С, Е;
- г) Только класс D.

Правильный ответ: в.

7. Что входит в систему противодымной защиты?

- а) Дымососы и вентиляционные каналы;
- б) Огнетушители;
- в) Пожарные гидранты;

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

г) Эвакуационные знаки.

Правильный ответ: а.

8. Какова основная функция системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)?

а) Тушение пожара;

б) Информирование людей о пожаре и управление их эвакуацией;

в) Блокировка распространения дыма;

г) Автоматическое отключение электроэнергии.

Правильный ответ: б.

9. Какие датчики используются в пожарной сигнализации для обнаружения дыма?

а) Тепловые;

б) Дымовые;

в) Пламени;

г) Вибрационные.

Правильный ответ: б.

10. Какое расстояние должно быть между пожарными извещателями в помещении?

а) Не более 5 м;

б) Не более 9 м;

в) Не более 15 м;

г) Не нормируется.

Правильный ответ: б.

11. Какой документ регламентирует требования к системам противопожарной защиты в РФ?

а) Трудовой кодекс РФ;

б) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

в) СанПиН;

г) Градостроительный кодекс РФ.

Правильный ответ: б.

12. Что такое огнезащитная обработка конструкций?

а) Покрытие поверхностей краской для красоты;

б) Нанесение составов, повышающих огнестойкость материалов;

в) Установка пожарных датчиков;

г) Монтаж системы пожаротушения.

Правильный ответ: б.

13. Как часто проверяют работоспособность пожарной сигнализации?

а) Раз в год;

б) Ежеквартально;

в) Ежемесячно;

г) По мере необходимости.

Правильный ответ: в.

14. Что такое противопожарный разрыв?

а) Расстояние между зданиями для предотвращения распространения пожара;

б) Промежуток времени между срабатыванием сигнализации и тушением;

в) Зазор между дверями эвакуационных выходов;

г) Ширина пожарного проезда.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

Правильный ответ: а.

15. Какой материал используют для огнезащиты стальных конструкций?

- а) Обычная краска;
- б) Огнезащитные краски и штукатурки;
- в) Полиэтилен;
- г) Резина.

Правильный ответ: б.

16. Что такое внутренний противопожарный водопровод?

- а) Система для подачи воды в жилые помещения;
- б) Сеть трубопроводов с пожарными кранами для тушения пожаров внутри здания;
- в) Трубопровод для отопления;
- г) Дренажная система.

Правильный ответ: б.

17. Сколько типов систем оповещения и управления эвакуацией существует по нормативам?

- а) 2;
- б) 3;
- в) 5;
- г) 7.

Правильный ответ: в.

18. Что означает маркировка огнетушителя ОП- 5?

- а) Огнетушитель порошковый, вместимостью 5 л;
- б) Огнетушитель пенный, 5 кг;
- в) Огнетушитель углекислотный, 5 л;
- г) Огнетушитель хладоновый, 5 кг.

Правильный ответ: а.

19. Какой параметр определяет категорию помещения по пожарной опасности?

- а) Площадь помещения;
- б) Вид и количество горючих материалов;
- в) Высота потолков;
- г) Количество окон.

Правильный ответ: б.

20. Что такое эвакуационный путь?

- а) Маршрут для доставки пожарных;
- б) Безопасный маршрут движения людей из зоны пожара;
- в) Путь прокладки пожарных рукавов;
- г) Маршрут движения техники МЧС.

Правильный ответ: б.

21. Какие двери устанавливают на путях эвакуации?

- а) Любые, главное — противопожарные;
- б) Распашные, открывающиеся по направлению выхода;
- в) Раздвижные;
- г) Вращающиеся.

Правильный ответ: б.

Контур Крит

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

22. Что такое дренчерная система пожаротушения?

- а) Система с открытыми оросителями, включающаяся по сигналу;
- б) Система с закрытыми оросителями;
- в) Ручное пожаротушение;
- г) Аэрозольная система.

Правильный ответ: а.

23. Какой газ используют в газовых системах пожаротушения?

- а) Кислород;
- б) Азот или хладон;
- в) Углекислый газ;
- г) Пропан.

Правильный ответ: б.

24. Кто отвечает за исправность систем противопожарной защиты на предприятии?

- а) Все сотрудники;
- б) Руководитель организации;
- в) Охранник;
- г) Технический персонал.

Правильный ответ: б.

25. Что проверяют при плановой проверке пожарной инспекции?

- а) Наличие огнетушителей и планов эвакуации;
- б) Исправность сигнализации и путей эвакуации;
- в) Документы по обучению персонала;
- г) Всё вышеперечисленное.

Правильный ответ: г.

Модуль 5 Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1)

1. Что определяет класс функциональной пожарной опасности Ф5.1?
 - а) Здания для постоянного проживания людей.
 - б) Здания производственного назначения.
 - в) Зрелищные учреждения.
 - г) Объекты социального обслуживания.

2. Какой нормативный документ устанавливает требования к объёмно-планировочным решениям для Ф5.1?
 - а) СП 1.13130.2020.
 - б) СП 4.13130.2013.
 - в) СП 12.13130.2009.
 - г) ФЗ-123.

3. От чего напрямую зависят требования к системам вентиляции, автоматического пожаротушения и классу огнестойкости в Ф5.1?
 - а) От количества сотрудников.
 - б) От категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
 - в) От площади здания.
 - г) От высоты здания.

4. Какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности существуют?
 - а) А, Б, В, Г, Д.
 - б) А, Б, В1–В4, Г, Д.
 - в) А, Б, В, Г.
 - г) А, Б, В1, В2, В3, В4.

5. Что необходимо сделать в первую очередь при проектировании здания Ф5.1?
 - а) Определить категорию каждого помещения.
 - б) Спроектировать эвакуационные пути.
 - в) Установить системы пожаротушения.
 - г) Провести расчёт степени огнестойкости.

6. Какое минимальное количество эвакуационных выходов, как правило, должно быть в помещении подвального или цокольного этажа (заглублённого более чем на 0,5 м), если там одновременно пребывает 6 и более человек?
 - а) Один.
 - б) Не менее двух.
 - в) Три.
 - г) Четыре.

7. При каком условии допускается не предусматривать ограждение лестницы в здании класса Ф5?
 - а) Если лестница ведёт из любого подвального этажа в любой цокольный.
 - б) Если лестница ведёт из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г, Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.
 - в) Если лестница ведёт в помещения категории А.
 - г) Если лестница ведёт в помещение категории Б.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

8. Какой процент выходов допускается предусматривать в соседние пожарные отсеки на одном этаже при условии, что преградами являются противопожарные стены (перегородки)?

- а) Не более 25%.
- б) Не более 50%.
- в) Не более 75%.
- г) Все выходы.

9. Что обязательно должно быть у частей здания класса Ф5 при использовании выходов в соседние отсеки?

- а) Дополнительные противопожарные перегородки.
- б) Обособленные эвакуационные выходы.
- в) Системы дымоудаления.
- г) Автоматические установки пожаротушения.

10. Какое требование предъявляется к дверям помещений, выходящих непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1)?

- а) Двери должны быть противопожарными 1-го типа для зданий I, II степеней огнестойкости и 2-го типа — для зданий III, IV степеней огнестойкости.
- б) Двери могут быть любыми.
- в) Двери должны быть только противопожарными 1-го типа.
- г) Двери должны быть только противопожарными 2-го типа.

11. Что допускается для помещений зданий класса Ф5, которые защищаются автоматическими установками пожаротушения?

- а) Не предусматривать систему пожарной сигнализации при обеспечении безопасной эвакуации с учётом инерционности срабатывания АУП.
- б) Не предусматривать системы оповещения.
- в) Не предусматривать эвакуационные выходы.
- г) Не предусматривать противопожарные преграды.

12. Какой тип огнетушителей преимущественно применяется для производственных помещений Ф5.1?

- а) Только водные.
- б) Порошковые (ОП) или углекислотные (ОУ) для электроустановок под напряжением.
- в) Только пенные.
- г) Только хладоновые.

13. При каком условии внутренний противопожарный водопровод обязателен для зданий Ф5.1?

- а) При объёме свыше 5 тыс. куб. м (категории В–Д) или при наличии помещений категорий А, Б независимо от объёма.
- б) При объёме свыше 10 тыс. куб. м.
- в) При наличии помещений категории В.
- г) При наличии помещений категории Г.

14. На какой высоте от пола рекомендуется устанавливать запорный клапан пожарного крана?

- а) $1,0 \pm 0,15$ м.
- б) $1,2 \pm 0,15$ м.
- в) $1,5 \pm 0,15$ м.
- г) $2,0 \pm 0,15$ м.

Контур КРИПТО

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

15. Что должно быть на пожарном шкафу (ШПК)?

- а) Только запорный клапан.
- б) Пломба и отверстия для визуального контроля без вскрытия.
- в) Только рукав и ствол.
- г) Только пломба.

16. Как часто необходимо проверять огнетушители и вести журнал учёта?

- а) Ежеквартально.
- б) Ежегодно.
- в) Раз в два года.
- г) Раз в три года.

17. Что необходимо соблюдать при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?

- а) Требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках или в сопроводительных документах.
- б) Только общие правила безопасности.
- в) Только инструкции по эксплуатации оборудования.
- г) Ничего дополнительно соблюдать не нужно.

18. Какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования?

- а) Только отключение оборудования от сети.
- б) Соблюдение утверждённых регламентов и правил технической эксплуатации.
- в) Только использование средств индивидуальной защиты.
- г) Только проведение инструктажа.

19. Что необходимо предусмотреть при размещении в одном здании технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью?

- а) Дополнительные эвакуационные выходы.
- б) Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара.
- в) Дополнительные системы вентиляции.
- г) Дополнительные противопожарные преграды.

20. Какие требования предъявляются к хранению веществ и материалов в производственных зданиях Ф5.1?

- а) Соблюдение норм складирования и раздельное хранение несовместимых материалов.
- б) Хранение в любых количествах.
- в) Хранение без маркировки.
- г) Хранение в общих помещениях без разделения.

21. Какой документ регламентирует определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности?

- а) СП 1.13130.2020.
- б) СП 12.13130.2009.
- в) СП 4.13130.2013.
- г) ФЗ-123.

22. Что такое «пожарный отсек»?

- а) Часть здания, выделенная противопожарными стенами и перекрытиями с нормируемыми пределами огнестойкости.
- б) Отдельное помещение в здании.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- в) Зона с повышенной пожарной нагрузкой.
- г) Участок территории вокруг здания.

23. От чего зависят минимальные противопожарные расстояния между зданиями на территории производственного объекта?

- а) От степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
- б) Только от степени огнестойкости.
- в) Только от категории по пожарной опасности.
- г) Только от площади зданий.

24. При каком условии расстояние между зданиями класса Ф5 не нормируется?

- а) Если сумма их площадей застройки не превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека (при соблюдении других условий).
- б) Если здания имеют одинаковую степень огнестойкости.
- в) Если здания расположены на расстоянии более 50 метров друг от друга.
- г) Если здания оснащены автоматическими установками пожаротушения.

25. Какое расстояние должно быть от зданий производственных объектов до границ лесного массива хвойных пород?

- а) 50 м.
- б) 100 м.
- в) 20 м.
- г) 150 м.

Модуль 6 Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)

1. К какому классу функциональной пожарной опасности относятся складские здания, книгохранилища и архивы?
 - а) Ф1.2
 - б) Ф5.2
 - в) Ф3.1
 - г) Ф4.1

2. Какой нормативный документ в первую очередь регулирует объёмно-планировочные и конструктивные решения для объектов Ф5.2?
 - а) СП 1.13130.2020
 - б) СП 4.13130.2013
 - в) ФЗ-123
 - г) ППР №1479

3. Что необходимо сделать в первую очередь при проектировании складского помещения?
 - а) Спроектировать эвакуационные пути
 - б) Определить категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
 - в) Установить системы автоматического пожаротушения
 - г) Провести расчёт степени огнестойкости

4. Какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности существуют?
 - а) А, Б, В, Г, Д
 - б) А, Б, В1–В4, Г, Д
 - в) А, Б, В, Г
 - г) А, Б, В1, В2, В3, В4

5. Какое ограничение действует для подвальных и цокольных этажей в отношении складских помещений?
 - а) Запрещено размещать любые складские помещения
 - б) Не допускается размещение помещений категорий А и Б
 - в) Разрешено только помещения категории Д
 - г) Разрешены все категории при наличии автоматической системы пожаротушения

6. При каком условии допускается не предусматривать ограждения лестниц в зданиях класса Ф5?
 - а) Если лестница ведёт из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г, Д в помещения первого этажа тех же категорий
 - б) Если в помещении нет постоянных рабочих мест
 - в) Если установлена система дымоудаления
 - г) Если площадь помещения менее 100 м²

7. Что запрещено размещать на чердаках, в технических, подвальных и цокольных этажах согласно Правилам противопожарного режима?
 - а) Офисную мебель
 - б) Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы, баллоны с горючими газами, пиротехнику

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Александрович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- в) Складские стеллажи
- г) Системы вентиляции

8. Кто обязан обеспечить категорирование складских помещений и обозначение категорий на входных дверях?

- а) Проектная организация
- б) Руководитель организации
- в) Инспектор ГПН
- г) Монтажная организация

9. Какие преграды требуются для выделения складских помещений категорий В1–В3 от других помещений в зданиях I степени огнестойкости?

- а) Противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытия 2-го типа
- б) Противопожарные перегородки 2-го типа и перекрытия 3-го типа
- в) Противопожарные стены 1-го типа
- г) Противопожарные двери 1-го типа

10. Какое минимальное количество эвакуационных выходов, как правило, должно быть у помещения подвального или цокольного этажа (заглублённого более чем на 0,5 м), если там одновременно пребывает более 6 человек?

- а) Один
- б) Не менее двух
- в) Три
- г) Четыре

11. При каком условии допускается уменьшать высоту горизонтальных участков путей эвакуации до 1,8 м?

- а) Если по участку эвакуируется не более 5 человек
- б) Если ширина прохода не менее 1,2 м
- в) Если установлена система оповещения
- г) Если помещение относится к категории Д

12. Какая минимальная ширина эвакуационных выходов предусмотрена, если через них эвакуируется более 50 человек?

- а) 0,6 м
- б) 0,8 м
- в) 1,2 м
- г) 1,5 м

13. Что из перечисленного не допускается на путях эвакуации?

- а) Установка противопожарных дверей
- б) Размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м
- в) Использование негорючих материалов для отделки
- г) Устройство горизонтальных участков высотой не менее 2 м

14. Какие расстояния должны соблюдаться между складскими зданиями на территории объекта?

- а) Не нормируются
- б) Принимаются по нормативам для территорий производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости и категории
- в) Не менее 5 метров
- г) Не менее 10 метров

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

15. Что является основанием для определения конкретных мер пожарной безопасности на складе?

- а) Площадь здания
- б) Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
- в) Количество сотрудников
- г) Высота здания

16. Какое требование предъявляется к дверям эвакуационных выходов?

- а) Они должны открываться наружу
- б) Они не должны иметь запоров, препятствующих свободному открыванию изнутри без ключа
- в) Они должны быть оборудованы электромагнитными замками
- г) Они должны иметь остекление

17. Что необходимо сделать, если в складском помещении категории В1–В3 планируется размещение под помещением с одновременным пребыванием более 50 человек?

- а) Установить дополнительную систему пожаротушения
- б) Выделить помещение противопожарными преградами
- в) Увеличить ширину эвакуационных путей
- г) Ничего не требуется

18. Какое требование действует к размещению складских помещений категорий А и Б под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 человек?

- а) Допускается при наличии системы автоматического пожаротушения
- б) Не допускается
- в) Допускается при наличии противопожарных преград
- г) Допускается при снижении категории помещения

19. Что из перечисленного относится к дополнительным требованиям для складов с определёнными видами грузов (например, ЛВЖ, ГЖ)?

- а) Наличие специальных знаков на дверях
- б) Устройство дополнительных эвакуационных выходов
- в) Установка локальных систем пожаротушения
- г) Все перечисленные варианты

20. Какой документ регламентирует обозначение категорий помещений на входных дверях складских помещений?

- а) СП 4.13130.2013
- б) СП 1.13130.2020
- в) Правила противопожарного режима (ППР №1479)
- г) ФЗ-123

21. Какое требование предъявляется к хранению веществ и материалов, способных взаимодействовать друг с другом с опасностью возгорания?

- а) Их можно хранить в одном помещении при наличии системы дымоудаления
- б) Их необходимо хранить отдельно
- в) Их можно хранить в одном помещении при наличии противопожарных преград
- г) Их можно хранить в одном помещении при снижении категории помещения

22. Что из перечисленного не относится к основным направлениям обеспечения пожарной безопасности на складе?

- а) Категорирование помещений

Контур.Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- б) Устройство эвакуационных путей
- в) Установка систем противопожарной защиты
- г) Регулярное проведение спортивных мероприятий для персонала

23. Какое требование действует к использованию технических помещений (подполья, вентиляционные камеры)?

- а) Их можно использовать для хранения любых материалов
- б) Их запрещено использовать для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ
- в) Их можно использовать для хранения при наличии системы пожаротушения
- г) Их можно использовать для хранения при наличии постоянного дежурного персонала

24. Что является ключевым фактором при расчёте предельно допустимого расстояния от наиболее удалённой точки помещения до эвакуационного выхода?

- а) Категория помещения
- б) Численность людей
- в) Геометрические параметры помещения
- г) Все перечисленные факторы

25. Какое требование предъявляется к материалам, применяемым на путях эвакуации?

- а) Они должны быть горючими
- б) Они не должны иметь более высокой пожарной опасности, чем разрешено нормами
- в) Они должны быть легковоспламеняющимися
- г) Они должны быть трудногорючими

Модуль 7 Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)

1. Что определяет класс функциональной пожарной опасности Ф5.1?
 - а) Здания для постоянного проживания людей.
 - б) Здания производственного назначения.
 - в) Зрелищные учреждения.
 - г) Объекты социального обслуживания.
2. Какой нормативный документ устанавливает требования к объёмно-планировочным решениям для Ф5.1?
 - а) СП 1.13130.2020.
 - б) СП 4.13130.2013.
 - в) СП 12.13130.2009.
 - г) ФЗ-123.
3. От чего напрямую зависят требования к системам вентиляции, автоматического пожаротушения и классу огнестойкости в Ф5.1?
 - а) От количества сотрудников.
 - б) От категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
 - в) От площади здания.
 - г) От высоты здания.
4. Какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности существуют?
 - а) А, Б, В, Г, Д.
 - б) А, Б, В1–В4, Г, Д.
 - в) А, Б, В, Г.
 - г) А, Б, В1, В2, В3, В4.
5. Что необходимо сделать в первую очередь при проектировании здания Ф5.1?
 - а) Определить категорию каждого помещения.
 - б) Спроектировать эвакуационные пути.
 - в) Установить системы пожаротушения.
 - г) Провести расчёт степени огнестойкости.
6. Какое минимальное количество эвакуационных выходов, как правило, должно быть в помещении подвального или цокольного этажа (заглублённого более чем на 0,5 м), если там одновременно пребывает 6 и более человек?
 - а) Один.
 - б) Не менее двух.
 - в) Три.
 - г) Четыре.
7. При каком условии допускается не предусматривать ограждение лестницы в здании класса Ф5?
 - а) Если лестница ведёт из любого подвального этажа в любой цокольный.
 - б) Если лестница ведёт из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г, Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.
 - в) Если лестница ведёт в помещения категории А.
 - г) Если лестница ведёт в помещение категории Б.

Контур Крис

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

8. Какой процент выходов допускается предусматривать в соседние пожарные отсеки на одном этаже при условии, что преградами являются противопожарные стены (перегородки)?

- а) Не более 25%.
- б) Не более 50%.
- в) Не более 75%.
- г) Все выходы.

9. Что обязательно должно быть у частей здания класса Ф5 при использовании выходов в соседние отсеки?

- а) Дополнительные противопожарные перегородки.
- б) Обособленные эвакуационные выходы.
- в) Системы дымоудаления.
- г) Автоматические установки пожаротушения.

10. Какое требование предъявляется к дверям помещений, выходящих непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1)?

- а) Двери должны быть противопожарными 1-го типа для зданий I, II степеней огнестойкости и 2-го типа — для зданий III, IV степеней огнестойкости.
- б) Двери могут быть любыми.
- в) Двери должны быть только противопожарными 1-го типа.
- г) Двери должны быть только противопожарными 2-го типа.

11. Что допускается для помещений зданий класса Ф5, которые защищаются автоматическими установками пожаротушения?

- а) Не предусматривать систему пожарной сигнализации при обеспечении безопасной эвакуации с учётом инерционности срабатывания АУП.
- б) Не предусматривать системы оповещения.
- в) Не предусматривать эвакуационные выходы.
- г) Не предусматривать противопожарные преграды.

12. Какой тип огнетушителей преимущественно применяется для производственных помещений Ф5.1?

- а) Только водные.
- б) Порошковые (ОП) или углекислотные (ОУ) для электроустановок под напряжением.
- в) Только пенные.
- г) Только хладоновые.

13. При каком условии внутренний противопожарный водопровод обязателен для зданий Ф5.1?

- а) При объёме свыше 5 тыс. куб. м (категории В–Д) или при наличии помещений категорий А, Б независимо от объёма.
- б) При объёме свыше 10 тыс. куб. м.
- в) При наличии помещений категории В.
- г) При наличии помещений категории Г.

14. На какой высоте от пола рекомендуется устанавливать запорный клапан пожарного крана?

- а) $1,0 \pm 0,15$ м.
- б) $1,2 \pm 0,15$ м.
- в) $1,5 \pm 0,15$ м.
- г) $2,0 \pm 0,15$ м.

Контур КРИПТО

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

15. Что должно быть на пожарном шкафу (ШПК)?

- а) Только запорный клапан.
- б) Пломба и отверстия для визуального контроля без вскрытия.
- в) Только рукав и ствол.
- г) Только пломба.

16. Как часто необходимо проверять огнетушители и вести журнал учёта?

- а) Ежеквартально.
- б) Ежегодно.
- в) Раз в два года.
- г) Раз в три года.

17. Что необходимо соблюдать при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?

- а) Требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках или в сопроводительных документах.
- б) Только общие правила безопасности.
- в) Только инструкции по эксплуатации оборудования.
- г) Ничего дополнительно соблюдать не нужно.

18. Какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования?

- а) Только отключение оборудования от сети.
- б) Соблюдение утверждённых регламентов и правил технической эксплуатации.
- в) Только использование средств индивидуальной защиты.
- г) Только проведение инструктажа.

19. Что необходимо предусмотреть при размещении в одном здании технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью?

- а) Дополнительные эвакуационные выходы.
- б) Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара.
- в) Дополнительные системы вентиляции.
- г) Дополнительные противопожарные преграды.

20. Какие требования предъявляются к хранению веществ и материалов в производственных зданиях Ф5.1?

- а) Соблюдение норм складирования и раздельное хранение несовместимых материалов.
- б) Хранение в любых количествах.
- в) Хранение без маркировки.
- г) Хранение в общих помещениях без разделения.

21. Какой документ регламентирует определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности?

- а) СП 1.13130.2020.
- б) СП 12.13130.2009.
- в) СП 4.13130.2013.
- г) ФЗ-123.

22. Что такое «пожарный отсек»?

- а) Часть здания, выделенная противопожарными стенами и перекрытиями с нормируемыми пределами огнестойкости.
- б) Отдельное помещение в здании.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- в) Зона с повышенной пожарной нагрузкой.
- г) Участок территории вокруг здания.

23. От чего зависят минимальные противопожарные расстояния между зданиями на территории производственного объекта?

- а) От степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
- б) Только от степени огнестойкости.
- в) Только от категории по пожарной опасности.
- г) Только от площади зданий.

24. При каком условии расстояние между зданиями класса Ф5 не нормируется?

- а) Если сумма их площадей застройки не превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека (при соблюдении других условий).
- б) Если здания имеют одинаковую степень огнестойкости.
- в) Если здания расположены на расстоянии более 50 метров друг от друга.
- г) Если здания оснащены автоматическими установками пожаротушения.

25. Какое расстояние должно быть от зданий производственных объектов до границ лесного массива хвойных пород?

- а) 50 м.
- б) 100 м.
- в) 20 м.
- г) 150 м.

Модуль 8 Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)

1. Что определяет класс функциональной пожарной опасности Ф5.1?
 - а) Здания для постоянного проживания людей.
 - б) Здания производственного назначения.
 - в) Зрелищные учреждения.
 - г) Объекты социального обслуживания.
2. Какой нормативный документ устанавливает требования к объёмно-планировочным решениям для Ф5.1?
 - а) СП 1.13130.2020.
 - б) СП 4.13130.2013.
 - в) СП 12.13130.2009.
 - г) ФЗ-123.
3. От чего напрямую зависят требования к системам вентиляции, автоматического пожаротушения и классу огнестойкости в Ф5.1?
 - а) От количества сотрудников.
 - б) От категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
 - в) От площади здания.
 - г) От высоты здания.
4. Какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности существуют?
 - а) А, Б, В, Г, Д.
 - б) А, Б, В1–В4, Г, Д.
 - в) А, Б, В, Г.
 - г) А, Б, В1, В2, В3, В4.
5. Что необходимо сделать в первую очередь при проектировании здания Ф5.1?
 - а) Определить категорию каждого помещения.
 - б) Спроектировать эвакуационные пути.
 - в) Установить системы пожаротушения.
 - г) Провести расчёт степени огнестойкости.
6. Какое минимальное количество эвакуационных выходов, как правило, должно быть в помещении подвального или цокольного этажа (заглублённого более чем на 0,5 м), если там одновременно пребывает 6 и более человек?
 - а) Один.
 - б) Не менее двух.
 - в) Три.
 - г) Четыре.
7. При каком условии допускается не предусматривать ограждение лестницы в здании класса Ф5?
 - а) Если лестница ведёт из любого подвального этажа в любой цокольный.
 - б) Если лестница ведёт из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г, Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.
 - в) Если лестница ведёт в помещения категории А.
 - г) Если лестница ведёт в помещение категории Б.

Контур Крис

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смущко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

8. Какой процент выходов допускается предусматривать в соседние пожарные отсеки на одном этаже при условии, что преградами являются противопожарные стены (перегородки)?

- а) Не более 25%.
- б) Не более 50%.
- в) Не более 75%.
- г) Все выходы.

9. Что обязательно должно быть у частей здания класса Ф5 при использовании выходов в соседние отсеки?

- а) Дополнительные противопожарные перегородки.
- б) Обособленные эвакуационные выходы.
- в) Системы дымоудаления.
- г) Автоматические установки пожаротушения.

10. Какое требование предъявляется к дверям помещений, выходящих непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1)?

- а) Двери должны быть противопожарными 1-го типа для зданий I, II степеней огнестойкости и 2-го типа — для зданий III, IV степеней огнестойкости.
- б) Двери могут быть любыми.
- в) Двери должны быть только противопожарными 1-го типа.
- г) Двери должны быть только противопожарными 2-го типа.

11. Что допускается для помещений зданий класса Ф5, которые защищаются автоматическими установками пожаротушения?

- а) Не предусматривать систему пожарной сигнализации при обеспечении безопасной эвакуации с учётом инерционности срабатывания АУП.
- б) Не предусматривать системы оповещения.
- в) Не предусматривать эвакуационные выходы.
- г) Не предусматривать противопожарные преграды.

12. Какой тип огнетушителей преимущественно применяется для производственных помещений Ф5.1?

- а) Только водные.
- б) Порошковые (ОП) или углекислотные (ОУ) для электроустановок под напряжением.
- в) Только пенные.
- г) Только хладоновые.

13. При каком условии внутренний противопожарный водопровод обязателен для зданий Ф5.1?

- а) При объёме свыше 5 тыс. куб. м (категории В–Д) или при наличии помещений категорий А, Б независимо от объёма.
- б) При объёме свыше 10 тыс. куб. м.
- в) При наличии помещений категории В.
- г) При наличии помещений категории Г.

14. На какой высоте от пола рекомендуется устанавливать запорный клапан пожарного крана?

- а) $1,0 \pm 0,15$ м.
- б) $1,2 \pm 0,15$ м.
- в) $1,5 \pm 0,15$ м.
- г) $2,0 \pm 0,15$ м.

Контур Крипто

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

15. Что должно быть на пожарном шкафу (ШПК)?

- а) Только запорный клапан.
- б) Пломба и отверстия для визуального контроля без вскрытия.
- в) Только рукав и ствол.
- г) Только пломба.

16. Как часто необходимо проверять огнетушители и вести журнал учёта?

- а) Ежеквартально.
- б) Ежегодно.
- в) Раз в два года.
- г) Раз в три года.

17. Что необходимо соблюдать при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?

- а) Требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках или в сопроводительных документах.
- б) Только общие правила безопасности.
- в) Только инструкции по эксплуатации оборудования.
- г) Ничего дополнительно соблюдать не нужно.

18. Какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования?

- а) Только отключение оборудования от сети.
- б) Соблюдение утверждённых регламентов и правил технической эксплуатации.
- в) Только использование средств индивидуальной защиты.
- г) Только проведение инструктажа.

19. Что необходимо предусмотреть при размещении в одном здании технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью?

- а) Дополнительные эвакуационные выходы.
- б) Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара.
- в) Дополнительные системы вентиляции.
- г) Дополнительные противопожарные преграды.

20. Какие требования предъявляются к хранению веществ и материалов в производственных зданиях Ф5.1?

- а) Соблюдение норм складирования и раздельное хранение несовместимых материалов.
- б) Хранение в любых количествах.
- в) Хранение без маркировки.
- г) Хранение в общих помещениях без разделения.

21. Какой документ регламентирует определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности?

- а) СП 1.13130.2020.
- б) СП 12.13130.2009.
- в) СП 4.13130.2013.
- г) ФЗ-123.

22. Что такое «пожарный отсек»?

- а) Часть здания, выделенная противопожарными стенами и перекрытиями с нормируемыми пределами огнестойкости.
- б) Отдельное помещение в здании.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- в) Зона с повышенной пожарной нагрузкой.
- г) Участок территории вокруг здания.

23. От чего зависят минимальные противопожарные расстояния между зданиями на территории производственного объекта?

- а) От степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
- б) Только от степени огнестойкости.
- в) Только от категории по пожарной опасности.
- г) Только от площади зданий.

24. При каком условии расстояние между зданиями класса Ф5 не нормируется?

- а) Если сумма их площадей застройки не превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека (при соблюдении других условий).
- б) Если здания имеют одинаковую степень огнестойкости.
- в) Если здания расположены на расстоянии более 50 метров друг от друга.
- г) Если здания оснащены автоматическими установками пожаротушения.

25. Какое расстояние должно быть от зданий производственных объектов до границ лесного массива хвойных пород?

- а) 50 м.
- б) 100 м.
- в) 20 м.
- г) 150 м.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Вопросы итогового контроля знаний

1. Какой нормативный правовой акт устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты?

- а) Федеральный закон № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»;
- б) Федеральный закон № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- в) Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме»;
- г) Приказ МЧС России № 806.

Правильный ответ: б.

2. На каких объектах обязательно разрабатывается специальный план тушения пожара (ПТП)?

- а) На всех объектах без исключения;
- б) Только на объектах с круглосуточным пребыванием людей;
- в) На объектах с массовым пребыванием людей (50+ человек) и объектах повышенной взрывопожароопасности;
- г) Только на промышленных предприятиях.

Правильный ответ: в.

3. Какова минимальная ширина эвакуационного выхода из помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек?

- а) 0,8 м;
- б) 1,0 м;
- в) 1,2 м;
- г) 1,5 м.

Правильный ответ: в.

4. Как часто должны проводиться практические тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей?

- а) Не реже 1 раза в год;
- б) Не реже 1 раза в полгода;
- в) Не реже 1 раза в квартал;
- г) По мере необходимости.

Правильный ответ: б.

5. Какие помещения обязательно оснащаются автоматическими установками пожаротушения (АУПТ)?

- а) Помещения с постоянным пребыванием людей;
- б) Помещения категорий А, Б и В1–В4 по пожарной опасности;
- в) Помещения с наличием электрооборудования под напряжением;
- г) Все помещения площадью более 50 м².

Правильный ответ: б.

6. Какой тип огнетушителя рекомендуется использовать для тушения электроустановок под напряжением до 10 кВ?

- а) Воздушно- пенный (ОВП);
- б) Водный (ОВ);
- в) Водный (ОВ);
- г) Водный (ОВ);

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

г) Химический пенный (ОХП).

Правильный ответ: б.

7. Что означает категория «А» по взрывопожарной опасности?

а) Помещения с негорючими веществами в холодном состоянии;

б) Помещения с горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями с температурой вспышки не более 28 °С;

в) Помещения с твёрдыми горючими веществами;

г) Помещения с умеренной пожароопасностью.

Правильный ответ: б.

8. Какой минимальный предел огнестойкости должны иметь противопожарные перегородки 1 - го типа?

а) EI 15;

б) EI 30;

в) EI 45;

г) EI 60.

Правильный ответ: г.

9. Какие требования предъявляются к дверям эвакуационных выходов?

а) Должны открываться по направлению выхода из здания;

б) Должны быть оборудованы замками, открывающимися только снаружи;

в) Могут быть раздвижными или вращающимися;

г) Должны иметь остекление более 50 % площади.

Правильный ответ: а.

10. Кто несёт персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте?

а) Все сотрудники организации;

б) Руководитель организации;

в) Ответственный за пожарную безопасность;

г) Инженер по охране труда.

Правильный ответ: б.

11. В течение какого времени должна срабатывать система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3- го типа при обнаружении пожара?

а) Немедленно;

б) В течение 1 минуты;

в) В течение 3 минут;

г) После подтверждения пожара дежурным персоналом.

Правильный ответ: б.

12. Какие документы должен иметь ответственный за пожарную безопасность на объекте?

а) Только инструкцию по пожарной безопасности;

б) Журнал учёта инструктажей, план эвакуации, инструкции, акты проверок систем противопожарной защиты;

в) Только план эвакуации;

г) Только журнал учёта огнетушителей.

Правильный ответ: б.

13. Какой минимальный радиус действия пожарного крана в здании?

а) 5 м;

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смусько Олег Александрович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

- б) 10 м;
- в) 15 м;
- г) 20 м.

Правильный ответ: в.

14. Какие меры должны быть предусмотрены для предотвращения распространения пожара между зданиями?

- а) Противопожарные разрывы и стены;
- б) Увеличение количества огнетушителей;
- в) Установка дополнительных датчиков дыма;
- г) Усиление охраны объекта.

Правильный ответ: а.

15. Как часто проводится проверка работоспособности систем противопожарной защиты (АПС, АУПТ, СОУЭ)?

- а) Ежедневно;
- б) Ежемесячно;
- в) Ежеквартально;
- г) Раз в год.

Правильный ответ: б.

16. Какие действия должен предпринять ответственный за пожарную безопасность при обнаружении неисправности системы пожарной сигнализации?

- а) Записать в журнал и сообщить руководителю;
- б) Немедленно отключить систему;
- в) Организовать устранение неисправности в течение 24 часов и принять дополнительные меры безопасности;
- г) Игнорировать до плановой проверки.

Правильный ответ: в.

17. Какой документ регламентирует порядок проведения противопожарных инструктажей?

- а) Трудовой кодекс РФ;
- б) Приказ МЧС России № 806;
- в) Федеральный закон № 123-ФЗ;
- г) СП 9.13130.2009.

Правильный ответ: б.

18. Какие помещения должны быть оснащены системой противодымной защиты?

- а) Любые помещения площадью более 50 м²;
- б) Коридоры и холлы зданий высотой более 28 м, атриумы, помещения без естественного освещения с массовым пребыванием людей;
- в) Только производственные помещения категорий А и Б;
- г) Только складские помещения.

Правильный ответ: б.

19. Какой класс пожара обозначают буквой «D»?

- а) Горение твёрдых веществ;
- б) Горение жидких веществ;
- в) Горение газообразных веществ;
- г) Горение металлов.

Правильный ответ: г.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 26.06.2026 10:55

владелец

серийный номер
срок действия

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

20. Какие требования предъявляются к эвакуационному освещению?

- а) Должно включаться автоматически при отключении основного освещения;
- б) Должно обеспечивать освещённость не менее 0,5 лк на путях эвакуации;
- в) Должно работать не менее 1 часа;
- г) Всё вышеперечисленное.

Правильный ответ: г.

21. Какой срок хранения журнала учёта инструктажей по пожарной безопасности?

- а) 1 год;
- б) 3 года;
- в) 5 лет;
- г) Постоянно.

Правильный ответ: б.

22. Какие огнетушители нельзя использовать для тушения оборудования под напряжением?

- а) Углекислотные;
- б) Порошковые;
- в) Воздушно-пенные;
- г) Хладоновые.

Правильный ответ: в.

23. Что такое противопожарный режим?

- а) Совокупность установленных требований пожарной безопасности;
- б) График дежурств пожарной охраны;
- в) Система оповещения о пожаре;
- г) Порядок эвакуации людей.

Правильный ответ: а.

24. Какие объекты относятся к объектам с массовым пребыванием людей?

- а) Объекты, где могут одновременно находиться 50 и более человек;
- б) Объекты, где могут одновременно находиться 100 и более человек;
- в) Объекты, где могут одновременно находиться 200 и более человек;
- г) Любые общественные здания.

Правильный ответ: а.

25. Какой документ оформляется после проведения противопожарного инструктажа?

- а) Протокол;
- б) Акт;
- в) Запись в журнале учёта инструктажей;
- г) Распоряжение.

Правильный ответ: в.

26. Какие требования предъявляются к размещению огнетушителей?

- а) На видных местах вблизи от выходов на высоте не более 1,5 м;
- б) В специальных шкафах без доступа персонала;
- в) Только в пожарных щитах;
- г) В любом месте по усмотрению ответственного.

Правильный ответ: а.

Контур Крипто

владелец

АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Смушко Олег Альбертович

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 26.06.2026 10:55

серийный номер
срок действия

02383b8a00f4b29ab54a3e93366a324898
06.06.2025 - 06.09.2026

27. Как часто проводится перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода?

- а) Раз в месяц;
- б) Раз в квартал;
- в) Раз в полгода;
- г) Раз в год.

Правильный ответ: г.

28. Какие категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности существуют?

- а) А, Б, В, Г, Д;
- б) I, II, III, IV, V;
- в) Высокая, средняя, низкая;
- г) 1, 2, 3, 4, 5.

Правильный ответ: а.

29. Какой номер телефона используется для вызова пожарной охраны с мобильного телефона?

- а) 01;
- б) 101;
- в) 112;
- г) Оба варианта (б) и (в) верны.